

**Predmet nabave: Izgradnja proizvodne hale (poslovne građevine za proizvodnju strojnih dijelova)**

**Evidencijski broj nabave: 02/2016**

### **POJAŠNJENJE br. 3**

#### **UPIT 1.**

Molio bi Vas točnu specifikaciju rasvjetnih tijela u troškovniku stavka 6 RASVJETA trebali bi proizvođača i tip svjetiljki. Troškovnik stavka 8 OSTALO pod stavka 4 UPS dali je UPS monofazni, jer za trofazni UPS mora biti minimalno 8kVA.

#### **ODGOVOR 1.**

U stavkama troškovnika koje ne sadrže nazive proizvođača i tipove svjetiljki odnosno mogućnost nuđenja jednakovrijednih proizvoda ponuditelj može ponuditi svjetiljke tipa i proizvođača po svom izboru.

S obzirom da nove tehnologije omogućavaju da UPS do 20 kVA može biti i trofazni i monofazni, UPS u stavci 8 Ostalo, podstavci 4 treba biti trofazni.

#### **UPIT 2.**

Ovim putem Vas obavještavamo da što se tiče plinskog priključka troškovnik nije u skladu tj.: sukladnosti Lokalnog distributera.

#### **ODGOVOR 2.**

Naručitelj je u troškovnik upisao sve stavke koje je mogao predvidjeti a koje su potrebne za izgradnju proizvodne hale (poslovne građevine za proizvodnju strojnih dijelova).

#### **UPIT 3.**

Popunjavajući troškovnike zapazili smo da u troškovniku Hale – poslovna građevina u podnaslovu bravarski radovi u zbroj ulazi i alternativa, pa Vas molim da objavite nove troškovnike. Odnosno molim Vaše tumačenje što napraviti u ovom slučaju.

#### **ODGOVOR 3.**

U dijelu stavke 2. troškovnika Hala, brisana je stavka „*Alternativna: izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča sa pod konstrukcijom i ispunom*“.

#### **UPIT 4.**

Molimo Vas ako je to moguće čim prije objavite s h e m e bravarije i stolarije.

**ODGOVOR 4.**

Naručitelj ne raspolaže shemama bravarije i stolarije u digitalnom obliku, stoga je sukladno točki 4. Dokumentacije za nadmetanje, u roku za dostavu ponuda te uz prethodnu najavu kontakt osobi navedenoj u točki 1.2. dokumentacije za nadmetanje, moguće obaviti uvid u svu projektну dokumentaciju potrebnu za izradu ponude.

**UPIT 5.**

U III.Ispravku DZN, u točki 19. stoji novi datum otvaranja ponuda 03.02.2016.? Molimo ispravak datuma za predaju i otvaranje ponuda.

**ODGOVOR 5.**

Naručitelj je ispravio pogrešno upisani datum u točki 19. Dokumentacije za nadmetanje tako da je rok za podnošenje ponuda 03.03.2016. do 12:00 sati.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da preuzmu novu dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik te sukladno istima dostave svoju ponudu.

U Ivanić Gradu, 23.02.2016.