

Predmet nabave: Izgradnja pomoćne proizvodne građevine
Evidencijski broj nabave: 02/2016

POJAŠNENJE br. 2

1. UPIT od 16.2.2016.

1. poz. B.6.1. kod unutarnjih vratiju tražena je ispunjena sa slojem tervola d=4 cm. Traženu debljinu nismo u mogućnosti izvesti jer je profil koji je predviđen za izradu unutarnjih vratiju debljine 4,5 cm.

2. poz. B.6.2., B.6.3. B.6.4. kod vanjskih vratiju tražena je ispunjena sa slojem tervola d=4 cm. Istu ne ugrađujemo već ugrađujemo ispunu debljine 4 cm sastava lim+4cm XPS+lim.

3. poz. B.6.8., B.6.9. B.6.10. kod svih pozicija navedeni je ukupni toplinski koeficijent ne veći od U_w 1,30 W/m²K. Profil koji nudimo ima vrijednost od U_f 1,5 W/m²K, staklo prema u troškovniku ima vrijednost U_g 1,1 W/m²K. U toj kombinaciji profila i stakla ukupni toplinski koeficijent iznosi 1,4 W/m²K.

4. poz. B.6.8., B.6.9. B.6.10. kod svih pozicija u opisu je navedeno da su sva krila horizontalno obrtna (prevrtna). Da li su to otklopni prozori, zaokretno-otklopni ili prozori koji se otvaraju oko svoje osi (kao krovni prozori).

1. ODGOVOR

1. Stavka odnosno opis unutarnje stolarije je standardni opis za unutarnja vrata i ne proističe iz nikakvog posebnog fizikalnog zahtjeva. Slobodno je ponuditi vrata s maksimalnom debljinom tervola koja ulazi u profil debljine 4,5 cm.

2. U vratima debljine 4 cm, (uključivo lim), umjesto tervola može se ponuditi ispunjena od xps-a, jer toplinska zaštita ostaje ista.

3. Slobodni ste ugraditi ostakljene dijelove koji imaju koeficijent prolaznosti 1,4, jer to zadovoljava **TEHNIČKO RJEŠENJE ZGRADE S DOKAZOM ISPUNJENJA ZAHTJEVA U POGLEDU RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE** koje je dio glavnog projekta, a prema kojem su gubici kroz vanjske otvore definirani s (u nastavku je tablica iz projekta):

2.B.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade:

Naziv otvora	n	A _w	U _w	H _D
Vanjska vrata	6,00	2,42	2,00	29,04
Garažna vrata	3,00	17,60	2,00	105,60
Otklopni prozor 105 x 120	36,00	1,26	1,40	63,50
Staklena stijena 105 x 120	43,00	1,26	1,40	75,85
Staklena stijena 70 x 120	1,00	0,84	1,40	1,18
Staklena stijena 50 x 120	8,00	0,60	1,40	6,72

4. Svi prozori otvaraju se na način da se okreću oko srednje horizontalne osi kako je i prikazano u shemama bravarije/stolarije.

2. UPIT od 23.2.2016.

Molim Vas, ako je moguće, da nam pošaljete u digitalnom obliku statiku građevine te sheme bravarije i stolarije.

2. ODGOVOR

Uvažavajući traženo naručitelj je uz dokumentaciju za nadmetanje na web stranici www.strukturnifondovi.hr objavio sheme bravarije i stolarije.

3. UPIT od 25.2.2016.

Nastavno na preuzetu dokumentaciju za javno nadmetanje Izgradnje pomoćne proizvodne građevine „poduzeća Prostoría d.o.o.“, molim Vas informaciju da li Ponuđač ispunja sposobnost i kvalifikaciju za točku 7.1.3. ukoliko angažira Podizvođača koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova (odnosno za ispunjanje točke 7.1.3. priloži traženo ovlaštenje Podizvođača) ili pak ukoliko Ponuđač ne ispunja kriterij pod točkom 7.1.3. treba оформiti zajednicu ponuditelja kako bi biti ispunjeni svi traženi kriteriji?

3. ODGOVOR

Dokaz kvalifikacije ponuditelja tražen točkom 7.1.3. dokumentacije za nadmetanje mora dostaviti ponuditelj odnosno član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

4. UPIT od 29.2.2016

Naime u dokumentaciji za nadmetanje se nalazi Prijedlog ugovora, međutim iz uputa za izradu ponude se ne može iščitati da li je spomenuti Prijedlog ugovora potrebno priložiti uz ponudu i da li mora biti ovjeren od strane ponuđača (potencijalnog izvođača).

4. ODGOVOR

Prijedlog ugovora nije potrebno ovjeravati niti prilagati uz ponudu.

5. UPIT od 1.3.2016.

Molim pojašnjenje u vezi popunjavanja troškovnika za Javno nadmetanje za IZGRADNJU POMOĆNE GRAĐEVINE PROSTORIA d.o.o. u Pustodolu Začreškom. Naime u obrtničkim radovima stavka troškovnika B.6.6. JE SPECIFICIRANA SA 0,00. MOLIM POJAŠNENJE-Tu stavku vjerojatno ostavljam praznu, ili je greška pa nedostaje količina?

5. ODGOVOR

U dijelu troškovnika B.6. ALU BRAVARIJA, u stavci B.6.6. količina je 3 a jedinica kom. Sukladno tome, naručitelj je objavio ispravljeni troškovnik.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da preuzmu sheme te novi troškovnik i sukladno istom dostave svoju ponudu. Prilozi i dokumentacija za nadmetanje ostaju nepromijenjeni.

U Pustodolu Začreškom, 02.03.2016.