

Temeljem za primljenog upita dana 20.07.2016. objavljujemo odgovore na pitanja br. 2:

R.BR.	PITANJE	ODGOVOR
1.	<i>Točka 3.2.5.: da li se navedene utičnice nalaze u ormariću ili se montiraju na zid, što je sa specificiranom FID sklopkom- da li samo ona ide u ormarić? Molim da se utičnice točno definiraju sa točnim količinama.</i>	<p>Ormarić s utičnicama kao Gewis u kojem se nalaze i osigurači. Ormarić je IP65. U glavnom razdjelnom ormaru se nalazi FID sklopka za taj ormarić s utičnicama.</p> <p>Broj utičnica je točno definiran u stavci 3.2.5.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jednofazna 1x16A industrijska 2 kom</li><li>- Trofazna 1x32A industrijska 2 kom</li><li>- Trofazna 1x 63A industrijska 1 kom</li></ul>