

Odgovor na upit gospodarskog subjekta 01

Naziv nabave: Nabava radova na izgradnji proizvodno – skladišne hale 2 u Ludbregu

Naziv i broj Ugovora o bespovratnim sredstvima: „**Proširenje pRoizvodnih kapaciteta izgradNjom hale i nabavom nove Tehnologije - PRINT“**
KK.03.2.1.01.0052

Financirano iz poziva: Europski fond za regionalni razvoj

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Referentna oznaka poziva: KK.03.2.1.01

Na upit gospodarskog subjekta:

A) Molio bi pojašnjenje stavke u troškovniku dio elektroinstalacije:

8.	Dobava i montaža centrale za odimljavanje GEZE ili jedankovrijedno za upravljanje sa 14 pogonskih motora kupola napona 24V i struje max. 2A	kom.	3,00
9.	Dobava i montaža centrale za odimljavanje GEZE ili jedankovrijedno za upravljanje sa 7 pogonskih motora kupola napona 24V i struje max. 2A	kom.	1,00

Sustav ne može raditi bez ručnog panik javljača barem jednog po centrali. Niti jedan nije naveden u troškovniku. Koliko ima evakuacijskih zona/izlaza, odnosno koliko je potrebno ručnih panik javljača jer im cijena nije zanemariva.

B) Molio bi pojašnjenje stavke u troškovniku dio elektroinstalacije:

H.	GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
----	---------------------------

8.	Uzemljivačka traka FeZn 30x4 mm	kompl.	360,00
----	---------------------------------	--------	--------

Što znači komplet, koliko metara trake u jednom kompletu, i kakav spojni pribor?

Odgovor:

Odgovori projektanta:

A) Ukoliko se nudi sustav GEZE onda se podrazumjeva da je u kompletu pored centrale i rezervnog napajanja barem jedno RWA tipkalo (uz pretpostavku da su pogoni već ugrađeni na kupole i da postoje automatski javljači požara u sustavu automatske vatrodojave) što čini minimalnu funkcionalnu cjelinu centrale.

Ako se pak nude rješenja drugih proizvođača ekvivalentnih sustava ovo tipkalo nije obavezni dio.

B) Pogreška kod pisanja troškovnika: pogrešno upisana jedinica mjere – trebaju biti metri umjesto kompleta.

Pojam kompleta nema smisla vezati uz troškovničku stavku uzemljivačka traka.

H.	GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
----	---------------------------

8.	Uzemljivačka traka FeZn 30x4 mm	met.	360,00
----	---------------------------------	------	--------

Naručitelj će ispraviti pogrešku u troškovniku u 1. izmjeni Priloga 1_ Trškovnik od 22.02.2017. Izmjene u troškovnicima su označene crvenom bojom.

Varaždin, 22. veljača, 2017