

PITANJA I ODGOVORI

PREDMET: Odgovori na pitanja u vezi s Dokumentacijom za nadmetanje u postupku nabave za predmet nabave: Radovi na dogradnji i rekonstrukciji hotela Milan, broja nabave 02/2017

PITANJA – 02.10.2017.	ODGOVORI – 04.10.2017.
<p>S obzirom da u troškovniku (koji je dio Dokumentacije za nadmetanje), konkretno keramičarskim radovima i dijelom u troškovniku sanitarne opreme, nisu specificirani konkretni proizvodi niti njihove tehničke karakteristike, a traže se materijali prema odabiru arhitekta, zanima nas je li roba u međuvremenu odabrana i kome se možemo obratiti za detaljnije informacije?</p>	<p>Roba nije u međuvremenu odabrana. Detaljniji opis robe može se isčitati iz Izvedbenog projekta koji je moguće dobiti na zahtjev ponuditelja, sukladno točki 6.3. Dokumentacije za nadmetanje.</p> <p>U dijelu troškovnika keramičarskih radova, tehničke karakteristike za:</p> <ul style="list-style-type: none">- stavku 1. glase: dimenzije pločica 60x20 cm, do 220 kn/m²- stavku 2. glase: dimenzije pločica 60x20 cm, do 250 kn/m²- stavku 3. glase: dimenzije pločica 60x60 cm, do 250 kn/m². <p>U dijelu troškovnika za sanitarnu opremu uz ostalo, tehničke karakteristike i svojstva utvrđena su tipom proizvoda iz troškovnika i ponuđeni proizvod mora biti jednakovrijedan po svojim karakteristikama i svojstvima.</p> <p>U dijelu troškovnika sanitarne opreme, tehničke karakteristike za:</p> <ul style="list-style-type: none">- stavku 2.3.3. glase: ugradbeni element, vodootporni drveni konzolni kupaonski ormarić vel. 148x67x64 cm sa profiliranom radnom plohom od koreona, 4 ladice, 2 ormarića i 1 policom

	<p>- stavku 2.3.8. glase: ugrađena keramička glazirana kada vel. 170x70 cm s prednjom oblogom.</p> <p>Navedeno je vidljivo iz projekta interijera.</p> <p>Radi boljeg pojašnjenja objavljen je Izvedbeni projekt kao dio Dokumentacije za nadmetanje.</p>
<p>Također, s obzirom da je u dokumentaciji za nadmetanje naznačeno da alternativne ponude nisu dopuštene te istovremeno da se mogu nuditi jednakovrijedni proizvodi, zanima nas je li onda dozvoljeno nuditi alternative (jednakovrijedne proizvode) ili ne?</p>	<p>Dozvoljeno je nuditi <u>jednakovrijedne</u> proizvode.</p>
<p>PITANJA – 11.10.2017.</p>	<p>ODGOVORI – 12.10.2017.</p>
<p>Diesel agregat, u troškovniku je naznačen nivo buke 65 db na 7m, a u tehničkom opisu je 55 db, molimo Vas očitovanje o mjerodavnim tehničkim karakteristikama.</p>	<p>Mjerodavne tehničke karakteristike su 65 db na 7m.</p>
<p>Podno grijanje, u troškovniku je specificirana oprema (sonda za mjerenje temperature podnog grijanja koja se veže na sustav pametne sobe), a oprema kao grijače mrežice nije specificirana ni u elektro ni u strojarskom troškovniku.</p>	<p>U sklopu termotehničkih instalacija na predmetnom objektu nije predviđeno izvoditi bilo kakav sustav podnog grijanja. Osim toga, gore navedeno, ne čini stavku ili dio bilo koje stavke troškovnika grijanja za strojarske instalacije.</p>
<p>Molimo Vas precizniji opis i količine potrebne za navodnjavanje obzirom da se navodnjavanje spominje u stavci 4. Zemljanih radova.</p>	<p>Za potrebe navodnjavanja okoliša projektom VK predviđen je priključak na kućnu vodovodnu instalaciju (1/2") a navodnjavanje će</p>

	se vršiti sustavom „kap po kap“ na površini od 100 m ² . Potrebne količine vode su do 10 litara vode po M ² na dan u sušnom periodu.
Molim Vas podatak o slobodnoj snazi električne energije na postojećem priključku za potrebe gradilišnog priključka.	Ulični objekt (kuća) koji je predviđen za rušenje ima svoj samostalni priključak od 8 kW koji se može koristiti.