

”Nabava radova i opreme za ulaganje i proširenje kapaciteta proizvodnog pogona tvrtke KFK Tehnika d.o.o.”

POJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE BR. 1

PITANJA	ODGOVORI
<p>U obavijesti o nabavi navedeno je slijedeće:</p> <p>2. PODACI O PREDMETU NABAVE Predmet nabave izgradnju i opremanje Nadstrešnice za utovar i istovar robe na k.č. 884/1, K.O. Rugvica</p> <p>Radovi će se izvršiti sukladno:</p> <p>1) Glavnom projektu br. 127-2015 2) Troškovniku u Dodatku I dokumentacije za nadmetanje.</p> <p>Da li je moguće dobiti na uvid crteže iz Glavnog projekta br. 127-2015 zbog točnosti izrade ponude?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Slanje crteža na uvid predstavlja izmjene dokumentacije za nadmetanje – a rok za isto je prošao jučer te danas to više nije moguće objaviti. Sve količine i informacije potrebne za izradu ponude se nalaze u troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije objavljene na ovim stranicama.</p>
<p>Naime, na str. br. 6 stoji da –predmet nije podijeljen na grupe-, a na str. br. 12 piše – ponuditelj koji dostavlja svoju ponudu za više grupa...- (tekst označen i podcrtan).</p> <p>Zanima nas jeli moguće poslati ponudu samo za jednu grupu radova, konkretno, grupa C- NADSTREŠNICA I KRAN ili je potrebno ponuditi kompletno radove za sve grupe?</p>	<p>Ponude se šalju sukladno dokumentaciji (dodatno pojašnjeno u izmjenama dokumentacije objavljene s jučerašnjim datumom) objavljenoj na stranicama Strukturnih fondova, link u nastavku: http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=79.</p> <p>S obzirom da predmet nabave nije podijeljen na grupe nije moguće poslati ponudu samo za grupu C već je potrebno ponuditi kompletne radove.</p>
<p>Molim Vas pojašnjenje za slijedeće:</p>	<p>U troškovniku pod 4. Betonski i armirano bet. radovi stavka 3 se nalazi ovaj tekst:</p> <p>3 Izrada podne ploče d=20,00 cm, betonom</p>



<p>1. U troškovniku pod 4. Betonski i armirano bet. radovi stavka 3.</p> <p>1. Koja je dimenzija reviziskih okana (širina, dužina i dubina)?</p> <p>2. Koja je dimenzija poklopaca i koja nosivost?</p>	<p>C25/30, armirane čeličnim vlaknima tipa kao Dramix. Količina vlakana 55kg/m³ (vlakna se zasebno obračunavaju). Završna obrada je strojno zaribavanje uz dodatak kvarca sive boje (4-6 kg/m²) te sječenjem fuga i njihova ispuna trajno-elastičnim materijalom.</p> <p>Nigdje se ne spominju revizijska okna i poklopci pa nam nije jasno na što mislite pod tom stavkom 4.3 i nismo u mogućnosti odgovoriti preciznije.</p>
---	--

Rugvica, 13.siječnja 2016.

Europska Unija



Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost KFK Tehnika d.o.o.