



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



REFERENTNA OZNAKA

4c1.2.

PILOT PROJEKT
Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA

1. PRIJAVA PROJEKTA

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.1	<p>U ZIP paketu natječajne dokumentacije su dobiveni prijavni obrazac A i B. Obrazac A je u word obliku te ga nije moguće povući iz MIS sustava što znači da nedostaje pregled padajućih izbornika koje je potrebno slijediti prilikom popunjavanja.</p> <p>Je li moguća prijava u MIS sustav i na koji način ili ako ne što konkretno pisati u poglavlje 6. Obrazloženje projekta i ciljevi te dio koji se odnosi na Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Operativnog programa?</p>	<p>MIS sustav odnosi se na Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima te trenutno nije funkcionalan u sklopu ovog Poziva. S tim u vezi, niti padajući izbornik niste u mogućnosti vidjeti.</p> <p>Prijavni obrazac A. dio stoga se ispunjava u word dokumentu na način da Prijavitelj sam upisuje tražene podatke. Napominjemo da su na stranicama www.mgipu.hr i www.strukturnifondovi.hr objavljene Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca A, koje su mjerodavne i referentne do aktivacije projektnih prijedloga u MIS-u.</p>
1.2	<p>U Uputama za prijavitelje, str.19. u dijelu Kriteriji odabira; 3. Provedbeni kapaciteti: „Je li Prijavitelj priložio izjavu o imenovanju stručnog projektne tima“, te na str.21. u dijelu 5. Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti – horizontalna pitanja; „Je li Prijavitelj priložio Izjavu da je osigurao jednake mogućnosti za sve društvene skupine“, je li riječ o zasebnim izjavama koje je potrebno ishoditi ili su iste ujedno sadržane u Obrascu 3 Izjava Prijavitelja i prema tome nije ih potrebno ishoditi?</p> <p>U dijelu Dodatak 1.3. Predložak naslovnice projektne prijave; Sadržaj projektne prijave; što se smatra pod toč.6. Ostalo? Misli li se tu i na izjave iz gore navedenog upita te ostale izjave koje se spominju u Uputama za prijavitelje?</p>	<p>Obje izjave su sastavni dio Obrasca 3 Izjava Prijavitelja, te nije potrebno priložiti zasebne izjave.</p> <p>Točka 6. Ostalo odnosi se na ostale Izjave koje se spominju u Uputama za prijavitelje (ukoliko je primjenjivo sukladno Dodatku 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti Prijavitelja).</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.3	<p>U Obrascu 3. Izjava prijavitelja, između ostalog, potpisom i ovjerom istog, prijavitelj izjavljuje da će se imenovati projektni tim, a imenuje se najmanje voditelj projekta, ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu nabavu, osobe za računovodstvo i financije, administrator Projekta. Naime, ukoliko nije potrebno prilagati zasebnu Izjavu o imenovanju projektnog tima, kako dokazati da je isti već u ovom trenutku formiran i da je određenoj osobi imenom i prezimenom dodijeljena određena funkcija u projektu?</p>	<p>Ukoliko već postoji imenovani projektni tim, dovoljno je dostaviti Odluku o imenovanju istoga od strane Prijavitelja projekta (vlasnika predmetne zgrade/korisnika predmetne zgrade/osnivača predmetne ustanove). Na taj način, sukladno kriterijima ocjenjivanja, Prijavitelj može dobiti dodatna 2 boda.</p>
1.4	<p>Mora li se Izjava kojom prijavitelj jamči da će u roku 5 godina po provedbi projekta imati osigurana sredstva za adekvatno i redovito održavanje provedbenih mjera te da će se financijske uštede i koristi održati idućih 5 godina od datuma podnošenja završnog izvješća o provedbi ishoditi zasebno ili se smatra da je sadržana u Obrascu 3?</p>	<p>Izjava Prijavitelja koja sadrži odredbu da će se tijekom pet (5) godina od datuma završnog plaćanja držati svih zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja sadržana je u Obrascu 3 i dostatna je u sklopu faze prijave projektnog prijedloga.</p> <p>Važno je napomenuti da prijavitelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću svojim potpisom na navedenom Obrascu 3 potvrđuje kako je svjestan da će se u slučaju lažne izjave ili predočenja lažnih podataka primijeniti za to propisane kazne i sankcije.</p>
1.5	<p>Pitanje vezano uz „Dodatak 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti prijavitelja“ Pod točkom 7. Navodi se da je potrebno dostaviti “Glavni projekt, u preslici s troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i rekapitulacijom troškovnika s istaknutim PDV-om, u: - tiskanom i - xls obliku (CD ili DVD ili USB)“ Je li potrebno dostaviti točno ovako kako je navedeno ili možda glavni projekt u PDF obliku, a troškovnik u xls obliku?</p>	<p>Glavni projekt u digitalnom zapisu može biti dostavljen u pdf formatu, a troškovnik u xls formatu. Elektronički format projektnog prijedloga treba biti dostavljen na DVD-u ili CD-u u zaštićenom formatu. Sve informacije o prijavi projekta dane su u Uputama za prijavitelje, točka 7.2. Podnošenje projektnog prijedloga.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.6	Je li umjesto Glavnog projekta, u preslici s troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i rekapitulacijom troškovnika s istaknutim PDV-om, u: tiskanom i .xls obliku (CD ili DVD ili USB) jednako prihvatljivo priložiti Izvedbeni projekt?	Prema Uputama za Prijavitelje (predmetnom pozivu), Dodatku 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti Prijavitelja, potrebno je priložiti, prema točki 7., Glavni projekt, u preslici s troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i rekapitulacijom troškovnika s istaknutim PDV-om, u tiskanom i xls obliku (CD ili DVD u zaštićenom formatu) te nije prihvatljivo priložiti Izvedbeni projekt umjesto Glavnog projekta.
1.7	U Pozivu Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2. u obrascu B točka 6, u 1. dijelu, kod prikaza mjera u kWh/m ² i kWh te u točki 6 2. dijela za iznos ušteda u kWh kada upisujemo vrijednosti da li zbrajamo grijanje i hlađenje ili prikazujemo samo grijanje te ukoliko se prijava sastoji od dva objekta koji su jedna funkcionalna cjelina, treba li zbrojiti vrijednosti za oba ili prikazati za objekt veće površine?	<p>U Pozivu Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2. u obrascu B. dio točka 6. trebate upisati posebno vrijednost za Q_{Hnd}, a posebno za Q_{Cnd}, te dvije vrijednosti se ne zbrajaju.</p> <p>Iz postavljenog pitanja nije jasno da li su dvije zgrade koje čine jednu funkcionalnu cjelinu u ISGE prijavljene svaka za sebe ili kao jedna zgrada pa nismo u mogućnosti dati precizan i točan odgovor.</p>
1.8	Na koji način ispuniti Prijavni obrazac B dio, u .xls formatu, budući da se kolone i stupci ne mogu dodavati i proširivati tako da stane tekst u ćelije?	<p>Što se tiče ispunjavanja Prijavnog obrasca B za Poziv 4c1.2., do trenutka kad će profunkcionirati sustav prijave u MIS-u, čemu prethode korekcije i ponovna objava Poziva 4c1.2. sa svim pripadajućim obrascima i priložima (što se neće dogoditi prije kraja mjeseca kolovoza, u ovoj godini), polja iz Prijavnog obrasca B koja su zaključana, pa je onemogućena njihova dopuna i izmjena, ostavite prazna (ili popunjena u mjeri koliko stane podataka u polja), ali svakako sve podatke uvrstite u Prijavni obrazac A, koji je u tom slučaju mjerodavan.</p> <p>Napominjemo da su na stranicama www.mgipu.hr i www.strukturnifondovi.hr objavljene Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca A, koje su mjerodavne i referentne do aktivacije projektnih prijedloga u MIS-u te u njima možete pronaći i pojašnjenje svih točaka relevantnih i za Prijavni obrazac B.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.9	<p>Kako se dokazuje da je prijavitelj uveden u ISGE, ili nije potrebno posebno dokazivati? Je li obavezno kao dio natječajne dokumentacije priložiti Izvještaj o godišnjoj potrošnji energenata generiran u ISGE sustavu?</p>	<p>Kao dokaz da je zgrada, koja je predmet energetske obnove, uvedena u „Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom“, a time i da je Prijavitelj predmetne zgrade prihvatljiv za predmetni Poziv, Prijavitelj prilaže „Izvještaj o godišnjoj potrošnji energenata“ generiran u „Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom“.</p> <p>Kao dio natječajne dokumentacije za Poziv 4c1.2. obaveza je priložiti Izvještaj o godišnjoj potrošnji energenata generiran u ISGE sustavu.</p> <p>Ukoliko do sada zgrada, koja je predmetom ovog Poziva, nije bila prijavljena u ISGE sustav, imajte u vidu da njen vlasnik ima zakonsku obavezu (prema Zakonu o energetske učinkovitosti NN127/14, članak 14.) to učiniti. Isti izvještaj može se predložiti i za kraće razdoblje, sve ovisno o tome za koje razdoblje Prijavitelj iz predmetnog poziva ima unesene podatke o svojoj zgradi. Svaki od tih izvještaja je relevantan i valjan dokaz da je Prijavitelj u sustavu ISGE-a te zadovoljava taj kriterij prihvatljivosti po predmetnom pozivu.</p>
1.10	<p>Imamo upit u vezi Obrasca 3: Izjava prijavitelja., na dio izjave koji se odnosi na sljedeće: <i>“- da je u 2014. godini ostvaren prihod od _____ kn, na temelju Izvještaja o prihodima i rashodima korisnika proračuna te da na zgradi koja je predmet financiranja Projektom, u protekloj kalendarskoj godini iz komercijalne djelatnosti nije ostvareno više od 5% prihoda”</i></p> <p>Naime, prijavljujemo zgradu koja je prvih 9 mjeseci 2014. godine bila pod korisnikom proračuna: športski savez, a posljednja 3 mjeseca 2014. godine pod korisnikom proračuna: Javna ustanova Sportski objekti. Od kojeg korisnika da stavimo prihod u izjavu?</p>	<p>Prijavitelj u Obrascu 3 Izjava prijavitelja treba iskazati ostvaren prihod za 2014.g. što znači da se treba iskazati prihod za oba korisnika proračuna. Podsjećamo Vas da je jedan od kriterija za prihvatljivost Prijavitelja da se u zgradi odvija odgojno-obrazovna aktivnost što treba dokazati Aktom o osnivanju i izvatkom iz sudskog registra korisnika zgrade.</p>
1.11	<p>Na radionici je rečeno da sredstva kojima će se sufinancirati projekt ne moraju biti isključivo vlastita, već će se moći sufinancirati i decentraliziranim sredstvima za kapitalnu namjenu, pa nas zanima kojim aktom možemo prikazati osiguravanje decentraliziranih sredstava za kapitalnu namjenu za iduću proračunsku godinu, budući će se projekt odvijati u ovoj i sljedećoj proračunskoj godini?</p>	<p>Prijavitelj izjavljuje u Obrascu 3 Izjava prijavitelja da su osigurana vlastita sredstva za provedbu projekta energetske obnove. Ukoliko je potrebno, Obrascu 3 može se priložiti dodatni dokument iz kojeg je vidljivo gdje su osigurana sredstva kojim će se zatvoriti financijska konstrukcija za energetske obnovu zgrade koja je predmet projekta.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.12	<p>u Dodatku 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, u toč.13. navedeno je da je potrebno priložiti Potvrdu o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje ne stariju od 30 dana prije predaje projektnog prijedloga- u izvorniku.</p> <p>Situacija je sljedeća; nadležno tijelo (općinski/županijski sud) izdaje Uvjerenje da se protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak.</p> <p>Međutim, postoji i dokument koji se zove Izvadak o kaznenoj evidenciji, a njega izdaje nadležno tijelo (Ministarstvo pravosuđa) te je procedura ishoda istog nešto kompliciranija jer jedino spomenuto ministarstvo na razini RH vodi takvu evidenciju.</p> <p>Pitanje glasi: koji je od ta dva dokumenta potrebno priložiti, a da će biti prihvaćen kao potvrda o nekažnjavanju? Da li dostatno samo Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ili je potrebno ishoditi Izvadak o kaznenoj evidenciji ili oba dokumenta?</p>	<p>Dokument kojeg je potrebno priložiti kao dokaz o nekažnjavanju jest Uvjerenje da se protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja ne vodi kazneni postupak, koje izdaje općinski/županijski sud.</p>
1.13	<p>Je li moguće prijaviti kao jednu prijavu na Javni poziv Energetsku obnovu vanjske ovojnice i Rekonstrukciju kotlovnice ukoliko su projekti rađeni odvojeno? Da li u tom slučaju trebaju po dvije izjave projekatnata budući da je za svaku skupinu radova drugi glavni projektant?</p>	<p>Projektan prijedlog odnosi se na jednu energetsko-arhitektonsku funkcionalnu cjelinu. Moguće je prijaviti kao jedan projektan prijedlog energetsku obnovu zgrade za koju su projekte radili različiti projektanti/glavni projektanti. U slučaju kad ima više glavnih projekatnata jer su se projekti radili nevezano jedan za drugi, izjavu može potpisati jedan ovlaštenu projektant pod uvjetom da ju potpiše za radove predviđene u oba projekta ili izjavu mogu potpisati oba ovlaštena projektanta, svaki za svoj dio. Napominjemo da glavni projekt ne smije biti stariji od 1. srpnja 2013.</p>
1.14	<p>Vrtić ima namjeru obnoviti 3 različite stavke: fasadu, kotlovnicu i rasvjetu. Mogu li sve tri stavke ići na istu prijavu ili je nužno imati tri različite prijave za svaku od tri stavke?</p>	<p>Projektan prijedlog odnosi se na jednu energetsko-arhitektonsku funkcionalnu cjelinu (jednu ili više zgrada koje čine arhitektonsku cjelinu i povezane su na zajednički termo-tehnički sustav) za koju može biti predviđeno više mjera energetske obnove. Prihvatljive projektne aktivnosti opisane su u točki 3.2. Prihvatljivost projektnih aktivnosti, a Popis tehničkih uvjeta i prihvatljivih mjera energetske učinkovitosti nalazi se u Dodatku 1.1. Uputa za prijavitelje.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.15	U slučaju prelaska grijanja s drva na drvni pelet u osnovnoškolskoj ustanovi, koji bi bili pokazatelji za praćenje i potvrdu ostvarenja cilja, i njihove polazišne vrijednosti?	Sve detalje vezane za ispunjavanje Prijavnog obrasca A možete pronaći na web stranici našeg Ministarstva www.mgipu.hr (novosti i najave) te na www.strukturnifondovi.hr u sklopu objavljenih Uputa za ispunjavanje Prijavnog obrasca A za predmetni Poziv, kao i na web stranici https://esif-wf.mrrfeu.hr , gdje je objavljen novi MIS (na razini kojeg će Prijavitelji, kada postane funkcionalan, ispunjavati Prijavni obrazac A), u okviru kojeg postoje generalne Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca A.
1.16	Pri slaganju budžeta/proračuna, kolike iznose (%) možemo izdvojiti za unaprijed zadane stavke Promidžba i vidljivost i Upravljanje projektom i administracija? Koliko je preporučljivo da projektni tim ima članova?	U sklopu ovog Poziva nije definiran postotak od ukupnog iznosa koji se može predvidjeti za promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Proračun mora biti realan i učinkovit, tj. izdaci moraju biti dostatni za postizanje očekivanih učinaka/rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. U Obrascu 3 Izjava Prijavitelja definirano je da se projektni tim treba sastojati od najmanje: voditelja projekta, ovlaštene osobe javnog naručitelja za javnu nabavu, osobe za računovodstvo i financije te administratora Projekta.
1.17	Nije jasan primjer Doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u tablici Ciljevi projekta s pokazateljima, u Uputama za popunjavanje prijavnog obrasca A, na str.6. Možete li nam pojasniti ove vrijednosti; Polazišna vrijednost 1, Ciljna vrijednost 3 i Doprinos 2?	Polazišna vrijednost: Broj postojećih mjera obnovljivih izvora energije (u ovom primjeru =1). Ciljna vrijednost: Broj mjera obnovljivih izvora energije nakon dovršetka obnove, uključuje postojeće i planirane mjere (u ovom primjeru =3). Doprinos: Doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije = broj planiranih mjera obnovljivih izvora energije (u ovom primjeru 3-1=2).

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.18	<p>Osnovna škola prijavila bi se na natječaj Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ista škola nalazi se na području grada X, a županija XY je osnivač i vlasnik škole.</p> <p>Pod prijaviteljima je naznačeno da se mogu javiti i osnivači ustanova, da li to znači ako se za navedenu škola javi vlasnik tj. županija da je onda udio bespovratnih sredstava 95% jer ista spada u I skupinu indeksa razvijenosti?</p>	<p>Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 95% prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove.</p> <p>Referentan je indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove, a ne indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi osnivač iste.</p> <p>Također, navedeno u Uputama za prijavitelje u točki 1.3. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, dio iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova iz sredstava FZOEU-a osiguran je u skladu s namjenama utvrđenima Zakonom o FZOEU (NN 107/03 i 144/12) i Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava FZOEU-a te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava FZOEU-a (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14), prema kojima FZOEU javnim ustanovama ne može odobriti poticaje veće od 40% bez obzira na indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.19	<p>1. U točki "5.0. Kratki opis projekta", Obrasca 1 je navedeno ograničenje dozvoljenog broja znakova pa je tako npr. kod stavke "Svrha i opravdanost projekta" navedeno da je dozvoljeno najviše 2000 znakova. Zanima me, broje li se u tih 2000 znakova i razmaci ili je riječ o dozvoljenom broju znakova bez razmaka? Hoće li prijava biti odbačena ako bude upisano više od dozvoljenog broja znakova ili se dopuštaju određena odstupanja?</p> <p>2. U Obrascu B je u tablici "Analiza troškova" pod "4. elementom projekta" upisana "Promidžba i vidljivost" te se ista stavka prenosi u tablicu "Period provođenja (mjesec od-do)" pod rednim brojem 4. U istoj tablici postoje i stavke sa rednim oznakama "V" i "PM" kojima su u tablici "Elementi projekta i proračun" označene stavke "V - Promidžba i vidljivost" i "PM - Upravljanje projektom i administracija". Budući da je prema tome u tablici "Period provođenja (mjesec od-do)" dva puta naveden element projekta "Promidžba i vidljivost" (pod oznakom 4. i pod oznakom V), a izmjena stavki tablice nije moguće s obzirom da je tablica "zaključana", zanima me pod koju oznaku se podaci za "Promidžbu i vidljivost" unose?</p> <p>Napominjem da u tablici "Raspored provedbe elemenata projekta" Obrasca A ne postoji element s oznakom "4.", nego samo sa oznakom "VP" te je unos time jasniji.</p> <p>3. U Obrascu A u "Analizi troškova" se nalaze tablice samo za dva elementa projekta (1. i 2.) dok u "Analizi troškova" Obrasca B postoje tablice za 4 elementa projekta. Zanima me da li je potrebno u Obrascu A dodati dvije tablice za 3. i 4. element projekta te ih ispuniti? Također napominjem da niti u jednoj tablici "Analiza troškova" ne postoji tablica za 5. element projekta - Upravljanje projektom i administracija. Zanima me da li je potrebno u Analizi troškova unositi te podatke, i ako da, na koji način?</p>	<p>1. Dozvoljeno je najviše 2000 znakova koji uključuju i razmake. Napominjemo da MIS sustav nije u funkciji, prema tome, dozvoljena su određena odstupanja od tog broja.</p> <p>2. Podaci za element projekta "Promidžba i vidljivost" se unose pod oznakom V.</p> <p>3. U Obrascu A je potrebno unijeti podatke za sve elemente projekta (ukoliko je potrebno, dodati tablice).</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
1.20	<p>Molim Vas da nam pojasnite redoslijed aktivnosti koje trebamo napraviti za prijavu na poziv 4c1.2.</p> <p>Trenutno popunjavamo prijavni obrazac A dio i obrazac B dio za 4c1.2. Imamo svu dokumentaciju za prijavu prema uvjetima iz dodatka 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, osim glavnog projekta. Da li je to dovoljno da se, za sada, prijavimo na projekt?</p> <p>Da li da istovremeno popunjavamo i prijavljujemo se na poziv 4c1.1. za izradu projektne dokumentacije (glavni projekt) ili trebamo čekati da nam se najprije odobri projekt po pozivu 4c1.2. ?</p>	<p>Redoslijed aktivnosti za prijavu na predmetni Poziv je opisan u Uputama za prijavitelje.</p> <p>Molimo Vas da obratite pozornost na Sektorski specifične kriterije prihvatljivosti u Uputama za prijavitelje za Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Referentna oznaka: 4c1.2.</p> <p>„2.4. Prijavitelj za predmetni projekt mora imati izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine“.</p> <p>Dakle, glavni projekt sastavni je dio dokumentacije potrebne za ispunjavanje kriterija prihvatljivosti Prijavitelja.</p> <p>Predmet Pilot projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Referentna oznaka: 4c1.1. je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.</p> <p>Prema tome, cilj ovog Poziva je Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetska obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.</p>
1.21	<p>Zanima nas na koji se konkretno dokument misli kada je riječ o AKTU o OSNIVANJU?</p>	<p>Preslika akta o osnivanju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i preslika izvatka iz sudskog registra dokaz su da se u predmetnoj zgradi odvija javna odgojno-obrazovna djelatnost te da je Prijavitelj registriran u Republici Hrvatskoj</p>

2. PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

BR	PITANJE	ODGOVOR
2.0	Zajednički odgovor za sva pitanja u ovom poglavlju:	<p>Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti za prijavitelje, prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Središnja država</u> – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova;2. <u>Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave</u> – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova;3. <u>Javne ustanove</u> - vlasnici/korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove). <p>Napominjemo da se obrati pozornost na kriterij da se <u>isključuju prijavitelji za sufinanciranje energetske obnove zgrade u kojoj se ostvaruje više od 5% prihoda iz komercijalne djelatnosti u prethodnoj fiskalnoj godini</u> (Usklađenost se provjerava temeljem Izjave prijavitelja - Obrazac 3).</p>
2.1	<p>Općina je vlasnik prizemne zgrade čiji je dio prostora uređen i dat na korištenje dječjem vrtiću, dok je drugi dio prostorija zgrade dat na korištenje Mjesnom odboru. Dječji vrtić ponekad koristi prostoriju za sastanke za održavanje nastupa i priredbi. Energetskom obnovom zgrade odradile bi se aktivnosti rekonstrukcije krova, izolacija vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije, itd.</p> <p>S obzirom na navedeno, da li je prihvatljivo da se cijela zgrada prijavi na pilot projekt, ili se na pilot projekt za sufinanciranje mora prijaviti samo onaj dio zgrade kojeg koristi dječji vrtić?</p> <p>Da li je potrebno raditi energetski pregled zgrade i ishoditi energetski certifikat za cijelu zgradu ili samo za dio zgrade koji koristi dječji vrtić ?</p>	<p>Prijava projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetske-arhitektonsku funkcionalnu cjelinu, te su za takvu potrebni i energetski pregled i energetski certifikat cijele zgrade prema Dodatku 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti prijavitelja.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
2.2	<p>Da li je Studentski dom tj. energetska obnova studentskog doma prihvatljiv prijavitelj, te tko ga prijavljuje na natječaj, grad ili Studentski centar?</p> <p>Upravitelj studentskog doma je Studentski centar dok je sama zgrada i zemlja na kojoj se zgrada nalazi u vlasništvu grada. Između grada, ministarstva i studentskog centra potpisan je ugovor o dugogodišnjem najmu tj. korištenju zgrade od strane studentskog centra.</p>	<p>Za prijavu potrebna je preslika akta o osnivanju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i preslika izvotka iz sudskog registra predmetne zgrade, čime se dokazuje da se u njoj obavlja javna odgojno-obrazovna djelatnost.</p>
2.3	<p>Da li je zgrada (sportsku dvoranu) koja je spojena s drugom, već energetska obnovljena zgradom, prihvatljiv prijavitelj? Drugim riječima, je li prihvatljivo prijaviti obnovu dijela zgrade?</p>	<p>Prihvatljivo je prijaviti obnovu dijela zgrade, ukoliko obnovljeni dio zgrade zadovoljava minimalne tehničke uvjete iz ovog Poziva. Popis tehničkih uvjeta i prihvatljivih mjera energetske učinkovitosti nalaze se u Dodatku 1.1. ovih Uputa za prijavitelje.</p>
2.4	<p>Pitanje vezano uz definiranje „energetsko-arhitektonska funkcionalna cjelina“. Imamo primjer zgrade Đačkog doma koji je udaljena od zgrade Tehničke škole nekih stotinjak metara, te definitivno ne čine jednu arhitektonsku cjelinu. Istodobno se iz kotlovnice Tehničke škole grije i zgrada Đačkog doma, što znače da tvore zajednički termo-tehnički sustav. Đački dom plaća naknadu za grijanje Tehničkoj školi. Projektanti smatraju da je zgrada Đačkog doma posebna energetska-arhitektonska funkcionalna cjelina te je samo za nju izrađen glavni projekt EO. Sad je pitanje, čine li oni jednu energetska-arhitektonsku funkcionalnu cjelinu ili dvije energetska-arhitektonske funkcionalne cjeline?</p>	<p>Iako Đački dom sa Tehničkom školom čini jednu energetska-arhitektonsku funkcionalnu cjelinu, zbog zajedničkog termo-tehničkog sustava, moguće ga je prijaviti samostalno.</p> <p>Napominjemo da ukoliko prijavljujete samo jednu od zgrada unutar energetska-arhitektonske funkcionalne cjeline, koja se može promatrati samostalno, za sve zgrade unutar iste cjeline morate priložiti dokaze legalnosti te izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat.</p>
2.5	<p>Prema Pravilniku glavni projekt ne smije biti stariji od 1.srpnja 2013. Da li je prijavitelj prihvatljiv u slučaju izrade glavnog projekta u prosincu 2012., a potvrde glavnog projekta izdane u veljači 2014.?</p>	<p>Prijavitelj za predmetni projekt mora imati izrađen Glavni projekt energetske obnove zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine (Prema Dodatku 1.2. Dokumenti za provjeru prihvatljivosti Prijavitelja potrebno je priložiti, prema točki 7., Glavni projekt, u preslici s troškovnikom opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i rekapitulacijom troškovnika s istaknutim PDV-om, u tiskanom i xls obliku - CD ili DVD u zaštićenom formatu), što je neovisno o vremenu kada je izdana potvrda glavnog projekta.</p>
2.6	<p>Da li kao prihvatljiva zgrada za energetska obnovu može doći i sportska dvorana u kojoj se obavlja nastava tjelesnog odgoja za osnovnu i srednju školu?</p>	<p>Sportska dvorana u kojoj se obavlja nastava tjelesnog odgoja za osnovnu i srednju školu može biti prihvatljiva zgrada za energetska obnovu, no treba zadovoljiti sve kriterije prihvatljivosti u okviru predmetnog Poziva.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
2.7	<p>Nastavni zavod za javno zdravstvo zdravstvena je ustanova u vlasništvu županije. Po uzoru na slične europske ustanove, Zavod danas nosi naziv nastavni, jer predstavlja Centar za preventivnu javno zdravstvenu edukaciju na znanstvenom i stručnom nivou.</p> <p>U izvatku iz sudskog registra stoji da sudjeluje u školovanju zdravstvenih radnika te provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja javnog zdravstva.</p> <p>Ispunjava li Zavod uvjete pod kategorijom 3. Javne ustanove vlasnici/korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove)?</p>	<p>Izvadak iz sudskog registra dokaz je ispunjavanja uvjeta navedenih pod kategorijom 3. Javne ustanove vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).</p>
2.8	<p>Općina planira izgradnju novog dječjeg vrtića, budući da je postojeći vrtić u derutnom stanju, te svojim nedostatnim kapacitetom ne udovoljava trenutnim potrebama.</p> <p>Jesu li troškovi izgradnje novog dječjeg vrtića prihvatljivi troškovi? Je li moguće prijaviti navedeni projekt na predmetni natječaj?</p>	<p>Predmetom sufinanciranja po ovom Pozivu mogu biti samo postojeće zgrade. Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i svaka druga koja je posebnim zakonom s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost.</p> <p>Sukladno navedenom, troškovi izgradnje novog dječjeg vrtića nisu prihvatljivi te navedeni projekt nije moguće prijaviti na predmetni natječaj.</p>
2.9	<p>Je li prihvatljiv prijavitelj Javna ustanova Dom za starije i nemoćne osobe, kojem je 100% osnivač JRLS, a vlasnik nekretnina je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje? Ili je prihvatljiv prijavitelj JRLS, a projekt je energetska obnova Dom za starije osobe?</p>	<p>Javna ustanova Dom za starije i nemoćne osobe, bez obzira na osnivača i vlasnika nekretnine, nije prihvatljiv Prijavitelj, kao ni njihov osnivač, jer se u toj zgradi ne obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
2.10	<p>Hoće li se predmetnim natječajem moći financirati zahvati iz područja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije koji se odnose na domove za starije i nemoćne osobe u vlasništvu države ili lokalne jedinice samouprave?</p> <p>Isto tako, hoće li se predmetnim natječajem moći financirati zahvati iz područja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije koji se odnose na domove za starije i nemoćne osobe u privatnom vlasništvu koji su organizirani u zgradama koje su u vlasništvu lokalne jedinice samouprave?</p>	<p>Ključno je napomenuti da se u predmetnom Pozivu radi o postojećim javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a ne privatnim, što se i dokazuje aktom o osnivanju i izvatkom iz sudskog registra.</p> <p>Bilo da se radi o ustanovama u javnom ili privatnom vlasništvu, domovi za starije i nemoćne nisu prihvatljivi Prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva jer se u tim zgradama ne obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja.</p>
2.11	<p>Da li je prihvatljiv korisnik Odgojni dom za djecu?</p>	<p>Odgojni dom za djecu prihvatljiv je Prijavitelj.</p>
2.12	<p>Udruga za beskućnike pripada skupini vlasnici zgrada ili osnivači javnih ustanova kako je Centar javna ustanova. Udruga educira i stručno osposobljava korisnike.</p> <p>Je li Udruga prihvatljiv prijavitelj?</p>	<p>Ukoliko se aktom o osnivanju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i preslikom iz sudskog registra (što su prvi u nizu dokumenata za provjeru prihvatljivosti Prijavitelja iz Dodatka 1.2. predmetnog poziva) može dokazati da se ustanova bavi djelatnošću odgoja i obrazovanja, prihvatljiv ste Prijavitelj.</p>
2.13	<p>Molim Vas za objašnjenje točke 2.4. Uputa za prijavitelje – Kriteriji za isključenje Prijavitelja: tko ne može sudjelovati?</p> <p>U okviru ovog Poziva, bespovratna sredstva ne mogu se dodijeliti: 5. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade za koju nema a) dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) ili koji ne može dokazati pravni slijed vlasništva od izvornog vlasnika (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe vlasništvo nekretnine) i/ili b) Izjavu o suglasnosti vlasnika zgrade vezano za provedbu projekta energetske obnove predmetne zgrade.</p> <p>Grad kao osnivač ustanove (osnovne škole) želi prijaviti projekt. U ovom slučaju predmetna nekretnina vlasništvo je Republike Hrvatske, dakle grad nema dokaz o pravu vlasništva, je li za ispunjavanje uvjeta prihvatljivost prijavitelja (Grada) dovoljna samo suglasnost vlasnika zgrade (Dostavljena od strane DUUDI-a)?</p>	<p>Vezano za kriterij prihvatljivosti Prijavitelja iz točke 2.4. Uputa za prijavitelje, kojeg ste naveli u Vašem upitu, svakako trebate priložiti dokaz o pravu vlasništva ili bilo koji drugi dokument kojim se stječe pravo vlasništva nekretnine i/ili izjavu o suglasnosti vlasnika (ili u Vašem slučaju svih suvlasnika) zgrade vezano za provedbu projekta energetske obnove predmetne zgrade.</p> <p>Kako je država vlasnik zgrade koju biste prijavili na natječaj, dovoljna je suglasnost svih vlasnika iste dostavljena od strane DUUDI-a. Važno je da se radi o dokumentu koji dokazuje pravo vlasništva nekretnine.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
2.14	<p>Ukoliko je u sklopu područne škole i stan koji je bio namijenjen za stanovanje učitelja, a radi se o jednoj zgradi, jednoj funkcionalnoj cjelini, jesu li prihvatljivi troškovi zamjene vanjske ovojnice/stolarije/podova... na tom dijelu zgrade ili samo na dijelu zgrade gdje su učionice, odnosno gdje se obavlja odgojna i obrazovna aktivnost?</p> <p>Za napomenuti je da je prijašnja namjena tog dijela zgrade bila za stanovanje nastavnika, a buduća namjena je nepoznata.</p> <p>Jesu li prihvatljive aktivnosti vezane za postavljanje nove vanjske ovojnice, fasade i uređivanje podova, na novoizgrađenom dječjem vrtiću koji nije stavljen u funkciju, odnosno nije započeo sa radom?</p>	<p>Za prijavu potrebna je preslika akta o osnivanju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i preslika izvatka iz sudskog registra čime se dokazuje da se u predmetnoj zgradi odvija javna odgojno-obrazovna djelatnost.</p> <p>Ukoliko je aktom o osnivanju/izvatkom iz sudskog registra vidljivo da je trenutna namjena zgrade odgojno-obrazovna, prihvatljivi su navedeni troškovi.</p> <p>Aktivnosti vezane uz ovaj natječaj nisu prihvatljive za novoizgrađeni dječji vrtić koji nije stavljen u funkciju, odnosno nije započeo sa radom.</p>
2.15	<p>Može li se na ovaj natječaj za područje energetske obnove zgrada javiti jedinica lokalne samouprave za obnovu zgrade Općine i Društveni dom, a sa projektom ugradnje ovojnice zgrade (fasada) i stolarijom?</p>	<p>Ukoliko je aktom o osnivanju/izvatkom iz sudskog registra vidljivo da je namjena predmetne zgrade za koju se planira energetska obnova odgojno-obrazovna, prihvatljiv ste prijavitelj.</p>

3. PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

BR	PITANJE	ODGOVOR
3.1	<p>Molimo pojašnjenje popisa prihvatljivih mjera za sufinanciranje koji se nalazi na stranici 40 obrasca za prijavu (referentni broj 4c 1.2). Navedeno je da su među ostalima prihvatljive mjere ugradnje dizalica topline zrak-voda, voda-voda i zemlja-voda. Dizalice topline zrak-zrak nisu spomenute. Međutim kasnije u popisu navedeno je da su prihvatljive mjere: ugradnja ili zamjena instalacije sustava hlađenja i ugradnja ili zamjena instalacije sustava ventilacije.</p> <p>Sufinancira li se ugradnja dizalica topline zrak-zrak (visoko učinkoviti VRV sustav sa jednom vanjskom i više unutarnjih jedinica) kada one služe za hlađenje prostora i/ili grijanje ventilacijskog zraka (putem direktne ekspanzije u izmjenjivaču topline u sklopu rekuperacijsko ventilacijske jedinice)? Ako se ne sufinancira ovakav sustav hlađenja (dizalica topline zrak-zrak) molimo pojašnjenje što se sufinancira pod prihvatljivom mjerom "ugradnja ili zamjena instalacije sustava hlađenja"?</p>	<p>Pozivamo Vas da se referirate na Dodatak 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora Uputa za prijavitelje, gdje je točno navedeno, između ostalog, koji sustavi hlađenja i prozračivanja se sufinanciraju ovim Pozivom.</p>
3.2	<p>U kriteriju odabira pod 4. DIZAJN I ZRELOST PROJEKTA navodi se kao potrebna jedna građevinska mjera/jedna strojarska mjera - 3 boda. Jesu li uvjet obje mjere ili samo jedna od navedenih?</p>	<p>Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati općim i sektorski specifičnim kriterijima prihvatljivosti iz predmetnog Poziva. Ukoliko projektni prijedlog udovolji svim kriterijima prihvatljivosti projekta, prelazi u daljnju fazu postupka dodjele. U fazi ocjenjivanja kvalitete projekta u kriteriju 4. DIZAJN I ZRELOST PROJEKTA uvjet za ostvarivanje 3 boda uključuje ili jednu građevinsku ili jednu strojarsku mjeru.</p>
3.3	<p>Je li zamjena stolarije vanjske ovojnice prihvatljiva kao građevinska mjera, bez dodatnih zahvata na ovojnicu?</p>	<p>Zamjena stolarije vanjske ovojnice, bez dodatnih zahvata na ovojnicu, prihvatljiva je građevinska mjera uz napomenu da se obrati pozornost na specifične kriterije prihvatljivosti (Upute za prijavitelje, točka 3.1. Prihvatljivost projekta, 1. Opći kriteriji prihvatljivosti i 2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti), među kojima za osnovni primjer izdvajamo sljedeći:</p> <p>Predmet prijave mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
3.4	<p>Grad planira na navedeni natječaj prijaviti energetska obnovu zgrade Glazbene škole koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, a Ugovorom o pravu korištenja ustupljena je na korištenje Gradu.</p> <p>Segment koji se planira prijaviti na natječaj odnosi se na rekonstrukciju krovišta iznad grijanog prostora, a sami radovi bi obuhvatili sanaciju i izolaciju predmetnoga krovišta zgrade te obnovu tavana, iako tavan nije grijani prostor, ali njegovom obnovom bi se prostori prenamijenili u zdrave glazbene prostorije.</p> <p>Može li Grad prijaviti takav projekt kao jednu cjelinu, odnosno koji dio predloženih radova je prihvatljiv za natječajnu prijavu?</p>	<p>Prema Uputama za Prijavitelje u Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva je rekonstrukcija krovišta iznad grijanog prostora, dok obnova tavana, bez obzira na njegovi buduću namjenu, spada pod neprihvatljivi trošak.</p> <p>Ključno je napomenuti da se obrati pozornost na Sektorski specifične kriterije prihvatljivosti iz točke 3.1. Prihvatljivost projekta, konkretno, predmet prijave mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 20 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.</p>
3.5	<p>Vezano uz 4c1.2. Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“; za jednu osnovnu školu imamo glavni strojarski projekt iskorištavanja geotermalne energije. Kako bi sustav bio što optimalniji htjeli bi kombinirati sustav sa geotermalnom energijom i solarnu energiju. Znači, treba nam Glavni projekt instalacije solarnih panela.</p> <p>Moje pitanje je je li nam je izrada te dokumentacije (Glavni projekt instalacije solarnih panela) prihvatljiva aktivnost?</p>	<p>U okviru Poziva 4c1.2. prihvatljiva aktivnost je energetska obnova zgrada, a ne izrada glavnog projekta energetske obnove. Ovim putem smo slobodni obavijestiti Vas da je 9.7.2015. objavljen Poziv 4c1.1. „Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ čija namjena je izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada javnog sektora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja. Prihvatljiva aktivnost u sklopu Poziva 4c1.1. je izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, izrada elaborata. Sve ostale informacije vezane uz Poziv 4c1.1. možete naći u Uputama za prijavitelje objavljenim u sklopu Poziva 4c1.1., na stranicama www.mgipu.hr i www.strukturnifondovi.hr</p>
3.6	<p>Prema Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora stoji da: Krovni pokrov može biti crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov Zanima nas da li je dozvoljeno staviti trapezni pocinčani bojani lim s filcom, a da bi se zadovoljili tehnički uvjeti s obzirom da ta vrsta krovnog pokrova nije navedena?</p>	<p>U Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora navedeni su samo primjeri pokrova. Trapezni pocinčani bojani lim s filcom je prihvatljiv pokrov.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
3.7	Je li projektom moguće sufinancirati rekonstrukciju kosog krova iznad negrijanog prostora (tavana)? Prostorija ispod tavana je grijana i koristi se za potrebe dječjeg vrtića.	Ovim pozivom 4c1.2. (prema Uputama za prijavitelje, Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora) nije predviđeno sufinanciranje rekonstrukcije kosog krova iznad negrijanog prostora (tavana), samo sufinanciranje rekonstrukcije krova iznad grijanog prostora. U sklopu predmetnog Poziva sufinanciranje rekonstrukcije kosog krova iznad negrijanog prostora (tavana) je neprihvatljiv trošak.
3.8	U vezi „Pilot projekta energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ je li nužno provoditi mjere koje su preporučene u Izvještaju o energetskom pregledu u isključivom obujmu kako je preporučeno u Izvještaju ili se obujam mjera ili pojedinačne mjere mogu modificirati?	Energetska obnova zgrade treba se provesti na način da se izvedu mjere predviđene u glavnom projektu koji se prilaže kao dio projektnog prijedloga. Također, glavnim projektom energetske obnove ne moraju biti obuhvaćene sve mjere date u Izvješću o provedenom energetskom certifikatu, tj. neke mjere se mogu izostaviti ili dodati, bitno je da ostvarene uštede energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini budu veće od 20%.
3.9	Kriterij odabira boduje vrijednost za novac koji projekt nudi, kako je navedeno u Obrascu za ocjenjivanje kvalitete, 1.1.1. Iznos ostvarenih ušteda. Iz toga slijedi da su prikladni projekti čija provedba vodi do smanjenja potrošnje toplinske energije, dok su u popisu prihvatljivih mjera navedene i one mjere koje mogu dovesti do značajnih ušteda, ali se ne odnose na grijanje/hlađenje. Konkretno mislimo na rekonstrukciju rasvjete, sustava ventilacije, automatizacije i daljinskog sustava očitavanja potrošnje. Dokumentacijom je predviđeno provođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera te kombinacija mjera. Također, bodovanje mjera predviđa i bodovanje samo elektrotehničkih mjera. Prema navedenom zaključujemo da bi bodovanje samo ušteda koje se odnose na grijanje/hlađenje eliminiralo u startu provođenje drugih mjera koje također vode do značajnih ušteda u potrošnji energije, i što bi bilo u koliziji s ciljevima koji se žele postići provedbom ovog projekta. Stoga vas molimo da potvrdite da su prihvatljive mjere koje vode do općih ušteda u potrošnji energije i da li će se tablica bodovanja prilagoditi tome da i ostale mjere budu prihvatljive a ne samo uštede grijanja/hlađenja?	Molimo Vas da obratite pozornost na Sektorski specifične kriterije prihvatljivosti, opisane u Uputama za Prijavitelje sadržane u poglavlju 3. Općim zahtjevima postupka dodjele, točka 2. Predmet prijave mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta, što je nužno postići provođenjem minimalno jedne građevinske mjere.

BR	PITANJE	ODGOVOR
3.10	<p>Proučili smo objavljenu dokumentaciju Ovog poziva i upravo je to bio povod za postavljanje pitanja. Prema citatu točke 2.3. Sektorski specifičnim kriterijima prihvatljivosti navedeno je da predmet prijave mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.</p> <p>Obzirom da dokumentacija poziva navodi u točki 3.2. između ostalih mjera navodi i:</p> <p>Energetska obnova javnih zgrada:</p> <p>5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom</p> <p>6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom</p> <p>8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom</p> <p>9. Uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode može se zaključiti da provođenje pojedinačnih mjera 5,6,8 i 9 nisu prihvatljive aktivnosti – štede energiju, ali ne nužno u sustavima grijanja/hlađenja.</p> <p>Stoga Vas molimo za Vašu potvrdu, za konkretan projekt – Povećanje energetske učinkovitosti zgrade OŠ – SAMO rekonstrukcijom sustava električne rasvjete, čime bi se ostvarile daleko veće uštede od min. 20%, ali u potrošnji električne energije za rasvjetu, je li prihvatljiv za sufinanciranje putem ovog javnog poziva?</p>	<p>Predmet prijave mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta, što znači da je nužna provedba minimalno jedne građevinske mjere.</p> <p>Iz navedenog proizlazi kako konkretan projekt – Povećanje energetske učinkovitosti zgrade OŠ – SAMO rekonstrukcijom sustava električne rasvjete, čime bi se ostvarile daleko veće uštede od min. 20%, ali u potrošnji električne energije za rasvjetu, a ne u potrošnji energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini, nije prihvatljiv za sufinanciranje putem ovog javnog poziva.</p>
3.11	<p>Ulaze li u prihvatljive izdatke sljedeći troškovi koji su dio ukupnog glavnog projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Troškovi vezani za izvedbu glavnog projekta „Rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije“▪ Troškovi izrade sustava dojave od požara, vanjska rasvjeta i panik rasvjeta (dio projekta elektrotehnike)	<p>U Uputama za prijavitelje u Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje moraju biti zadovoljene radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora navedeni su tehnički uvjeti i mjere energetske učinkovitosti koje su prihvatljivi trošak u okviru Poziva 4c1.2.</p>

4. FINANCIJSKI ZAHTJEVI

BR	PITANJE	ODGOVOR
4.1	Koje aktivnosti ulaze pod Trošak upravljanja projektom? Ulaze li tu konzultantske usluge, i u kojem iznosu?	Aktivnosti koje ulaze pod Trošak upravljanja projektom su: troškovi za osoblje, putovanja, smještaj, savjetodavne usluge te opremu (tehnička pomoć) povezani sa provedbom projektnih aktivnosti (sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka - NN 143/14).
4.2	Je li Regionalna energetska agencija osnovana od strane jedinica regionalne samouprave kao neprofitna ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99) prihvatljiva kao pružatelj konzultantskih usluga koje bi se sufinancirale predmetnim javnim pozivom?	Trošak Regionalne energetske agencije kao pružatelja konzultantskih usluga nije prihvatljiv trošak za predmetni javni Poziv.
4.3	Postoje li prijedlozi odnosno iznosi prihvatljivih troškova vezano uz nadzor građenja?	Nisu definirani točni iznosi za troškove vezane uz nadzor građenja.
4.4	Koje aktivnosti ulaze pod Trošak izrade projektne dokumentacije, glavni projekt? Ukoliko je već izrađena projektna dokumentacija, može li se prijaviti izrada i trošak u prihvatljive troškove?	Trošak izrade projektne dokumentacije (Glavnog projekta) u sklopu ovog Poziva 4c1.2. nije prihvatljivi trošak. Ovaj Poziv se referira na izvođenje radova u vidu energetske obnove zgrade odnosno provođenje mjera predviđenih projektom dokumentacijom.
4.5	Za projektnu prijavu ustanove koja se bavi odgojem i obrazovanjem djece s poteškoćama u razvoju grad kao prijavitelj i nadležni proračun je u sustavu PDV-a u dijelu najma poslovnih prostora. Molimo Vas da nam odgovorite je li PDV opravdani trošak, s obzirom da se obračunati PDV po izvedenim radovima ne priznaje kao pretporez? Također molim Vas za pojašnjenje pojma „NADOKNADIVI PDV“ na str. 14. točka 4.2. Prihvatljivost izdataka iz Uputa za prijavitelje.	Prema članku 37, točka 11. Uredbe 1303/2013 EU, PDV ne predstavlja prihvatljivi trošak operacije, osim u slučaju PDV-a za koji se ne može dobiti povrat u skladu s nacionalnim propisima o PDV-u.

BR	PITANJE	ODGOVOR
4.6	<p>Smatra li se iznos za troškove plaća projektnog tima (koji će upravljati projektom) sufinanciranjem? Znači, ulaze li ti iznosi u 30% za financiranje?</p> <p>Drugo pitanje je vezano za javnu nabavu za izvođenje radova; mora li postupak javne nabave provesti škola, kao prijavitelj?</p> <p>Ili u njeno ime nabavu može provesti županija koja je osnivač škole?</p>	<p>Troškovi plaća projektnog tima nisu prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, ukoliko se radi o zaposlenicima javne ustanove.</p> <p>Osnivač može provesti javnu nabavu ukoliko se kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekata, korisnici pridržavaju postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).</p> <p>Svi postupci nabave provedeni u okviru prijavljenog projekta, a prije datuma stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, također moraju biti provedeni sukladno načelima i pravilima propisanim u Zakonom o javnoj nabavi kako bi se mogli smatrati prihvatljivim.</p>
4.7	<p>Molimo pojašnjenje uvjeta javnog poziva, a vezano uz provođenje postupaka javne nabave prilikom nabavke izvođenja radova, da li se kao kriterij odabira koristi "ekonomski najpovoljnija ponuda"? Isto nije jasno definirano, Isto se spominje i u članku 27. Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14).</p>	<p>Kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).</p> <p>Svi postupci javne nabave moraju biti provedeni sukladno načelima i pravilima propisanim Zakonom o javnoj nabavi, kako bi se mogli smatrati prihvatljivim.</p>
4.8	<ol style="list-style-type: none">1. Trebaju li troškovi nadzora i troškovi provedbe/upravljanja projektom biti naznačeni u troškovniku koji je sastavni dio Glavnog projekta ili je dovoljno da budu navedeni u obrascu A i B, te da li je za iste potrebna ponuda u prilogu?2. Može li Regionalna razvojna agencija biti podugovorena za potrebe provedbe projekta/javne nabave/savjetodavne usluge, ukoliko škola i razvojna agencija imaju istog osnivača, te da li se takvi troškovi smatraju sufinanciranjem ili su troškovi prihvatljivi za financiranje iz projekta (sredstva Fonda)? U slučaju da je Razvojna agencija član projektnog tima, je li plaća djelatnika razvojne agencije prihvatljiv trošak za financiranje iz sredstava Fonda?3. Ukoliko je član projektnog tima djelatnik osnivača škole ili bilo koji djelatnik javne ustanove kojemu je osnivač isti kao i školi (ali ne i iz same škole), da li su troškovi plaće prihvatljiv trošak?	<ol style="list-style-type: none">1. Troškovi stručnog nadzora i troškovi provedbe/upravljanja projektom trebaju biti navedeni u Obrascu A i B te za iste nije potrebno priložiti ponudu u fazi prijave na predmetni Poziv. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15) te propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisima.2. Razvojne agencije koje su osnovane temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14) te ostale agencije i trgovačka društva kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti pružatelji usluga upravljanja projektom, međutim njihove usluge nisu prihvatljiv trošak po predmetnom Pozivu.3. Plaće djelatnika osnivača škole ili bilo kojeg djelatnika javne ustanove koji sudjeluje u pripremi/provedbi projekta, kojemu je osnivač isti kao i školi, nisu prihvatljivi troškovi.

5. KRITERIJI ZA PRIJAVITELJE

BR	PITANJE	ODGOVOR
5.1	<p>Molimo pojašnjenje idućeg uvjeta za isključenje prijavitelja (Bespovratna sredstva ne mogu se dodijeliti):</p> <p>Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade u kojoj se ostvaruje više od 5% prihoda iz komercijalne djelatnosti u prethodnoj fiskalnoj godini (Usklađenost se provjerava temeljem Izjave prijavitelja - Obrazac 3).</p> <p>Konkretno interesira nas način izračuna postotka prihoda po objektu kada se komercijalna djelatnost obavlja na više lokacija, a gdje ne postoji knjigovodstvena podjela prihoda prema mjestu nastanka. Da li se u ovom slučaju može koristiti recipročna metoda, gdje bi se udio prihoda od zgrade koja se obnavlja u ukupnim prihodima društva izračunala na temelju prostornog udjela zgrade koja se obnavlja u ukupnoj prostornoj površini kojom institucija raspolaže?</p>	<p>Maksimalni udio od 5% komercijalne djelatnosti utvrđuje se na temelju izjave ovlaštene osobe prijavitelja o ostvarenim prihodima krajnjeg korisnika javne ustanove koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u godini koja prethodi godini prijave projekta na ovaj javni poziv (2014.) na temelju Izvještaja o prihodima i rashodima korisnika proračuna.</p> <p>Nužno je napomenuti da se izjavom mora dokazati da zgrada koja se prijavljuje ne ostvaruje više od 5% prihoda iz komercijalne djelatnosti, a to se može dokazati postotnim udjelom prihoda iz komercijalne djelatnosti te zgrade u ukupnom prihodu institucije.</p>
5.2	<p>Molimo dodatno objašnjenje na pojam "zgrada koja se prijavljuje ne ostvaruje više od 5% komercijalne djelatnosti, a to se može dokazati postotnim udjelom komercijalne djelatnosti te zgrade u ukupnom prihodu institucije". Dokumentacija je nejasna po ovom pitanju, jer ne postoji jasno objašnjenje što su to prihodi od zgrade. Molim da dostavite popis vrste prihoda koji se smatraju prihodima od zgrade?</p> <p>Je li riječ samo o prihodima od najma prostora (jer to su jedine usluge kojima prostor doprinosi sa 100%) ili on uključuje prihode i od intelektualnog rada zaposlenika fakulteta?</p>	<p>Sukladno točki 1. poglavlju 2.4. Uputa za prijavitelje, Prijavitelji koji ostvaruju više od 5% prihoda iz komercijalne djelatnosti (npr. najam dvorane ili poslovnog prostora unutar zgrade) u prethodnoj fiskalnoj godini nisu prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva. To znači da prihod od komercijalne djelatnosti ne smije biti veći od 5% ukupnog prihoda koji se ostvaruje u predmetnoj zgradi, a ukupni prihod se vidi u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima korisnika predmetne zgrade.</p> <p>Prihodi od komercijalne djelatnosti na predmetnoj zgradi za koju se planira energetska obnova su prihodi nastali od iznajmljivanja prostora, iznajmljivanja/prodaje prostora za objavljivanje namijenjenog za promidžbene poruke i druge komercijalne komunikacije, naplata usluga koje nisu vezane za djelatnost odgoja i obrazovanja i sl. Sve što je vezano za djelatnost odgoja i obrazovanja, a dodatno se naplaćuje, ne smatra se komercijalnom djelatnošću.</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
5.3	Da li se prihod o intelektualnog rada zaposlenika računa kao prihod koji se ostvaruje u predmetnoj zgradi ili ne ?	Prihod od intelektualnog rada zaposlenika je prihod koji se ostvaruje u predmetnoj zgradi, ali ne mora biti komercijalni prihod. Ako se intelektualni rad zaposlenika odnosi na djelatnost odgoja i obrazovanja, onda takav prihod nije komercijalni.
5.4	Spada li financiranje ovog projekta pod državne potpore male vrijednosti, odnosno pod de minimis pravilo? Ulaze li ranije dobivena sredstva FZOEU za energetske obnovu ostalih zgrada i obiteljskih kuća na području grada u državne potpore?	Program se sufinancira sredstvima EFRR-a (Europskog fonda za regionalni razvoj), jednog od glavnih financijskih instrumenata regionalne i kohezijske politike Europske unije, s ciljem smanjivanja ekonomskih i socijalnih razlika između regija Europske unije. Pod poglavljem 1. Temelji i opće odredbe ovog Poziva, točkom 1.4. Kategorija bespovratnih sredstava jasno je vidljivo da bespovratna sredstva koja se dodjeljuju po ovom Pozivu ne sadrže elemente državnih potpora. U državne potpore ne ulaze ranije dobivena sredstva od FZOEU za energetske obnovu ostalih zgrada i obiteljskih kuća na području grada ukoliko nisu dobivena/iskorištena za zgradu i mjere koje se prijavljuju na ovaj natječaj. Ovaj Poziv ne sadrži elemente državnih potpora.
5.5	Grad je nominirao projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost pod nazivom Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015). Navedeni projekt je odobren od strane FZOEU, koji ga financira s iznosom od 40% sredstava, dok su preostalih 60% sredstava vlastita sredstva Grada. Sukladno pozivu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pod nazivom „Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Ref. oznaka: 4c1.2. koji je objavljen 19. lipnja 2015. godine, zanima nas informacija da li je moguće projekt Rekonstrukcije Dječjeg vrtića prijaviti i na navedeni poziv Ministarstva za preostalih 60% sredstava.	Cilj ovog Poziva je energetska obnova, a ne rekonstrukcija. Ukoliko Vaš projekt odgovara navedenom cilju moguće ga je prijaviti na predmetni poziv MGIPU-a 4c1.2. „Pilot-projekt – Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, no istovremeno ne možete koristiti sredstva koja su Vam za navedeni projekt dodijeljena po natječaju od FZOEU-a i sredstva koja bi Vam mogla biti dodijeljena ovim natječajem za isti projekt. Naime, u ovom slučaju bila bi riječ o tome da projekt ne poštuje načelo nekumulativnosti, tj. predstavlja dvostruko financiranje, a prema objavljenim Uputama za prijavitelje za Poziv 4c1.2. MGIPU-a, točka 3.1. Pribavljivost projekta, projekt mora poštovati to načelo kako bi bio prihvatljiv. Shodno navedenom, između ova dva natječaja možete se opredijeliti samo za jedan. Predlažemo da prethodno najavite FZOEU Vašu odluku o odabiru natječaja.

6. OSTALO

BR	PITANJE	ODGOVOR
6.1	<p>Na stranicama Ministarstva graditeljstva nalazi se objavljen Poziv na dostavu prijedloga za pilot projekt " Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja".</p> <p>A na stranici "strukturni fondovi" nalazi se najava natječaja "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora".</p> <p>Koja je razlika između ova dva navedena natječaja?</p>	<p>Javni pozivi se provode u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“; Aktivnost 4c1.1. „Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Aktivnost 4c1.2. „Energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.</p> <p>Natječaj objavljen 19.06.2015. „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ dio je Specifičnog cilja 4c1.2.</p>
6.2	<p>Ukoliko subjekt prijavi više projekata na natječaj (npr. 2 ili 3), i svi projekti prođu, da li je moguće da se od jednog projekta odustane? Postoje li neki kazneni penali u slučaju odustajanja?</p>	<p>Uvjeti raskidanja ugovora i odgovornosti za štetu nalaze se u Prilogu 1 Dodatak 1.2. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.</p>
6.3	<p>Može li projektant koji je radio energetska certifikat za zgradu koju bi prijavili na natječaj raditi i Glavni projekt s kojim bi se prijavili na Vaš natječaj?</p>	<p>U sklopu ovog poziva potrebno je poštovati zakonodavstvo Europske unije i Nacionalno zakonodavstvo, te Vas molimo da se referirate na Zakone navedene u Uputama za Prijavitelje, a vezano za Vaš upit posebno na članak 34. Zakona o gradnji (NN 153/13).</p>
6.4	<p>Moraju li članovi projektnog tima biti zaposlenici prijavitelja ili njegovih ustanova ako je prijavitelj JLRS ili mogu biti i projektanti koji sudjeluju u pripremi dokumentacije za natječaj (za izradu glavnog projekta za energetska obnova školskih objekata)?</p>	<p>Članovi projektnog tima mogu biti i zaposlenici prijavitelja ili njegovih ustanova (ukoliko je prijavitelj JLRS), a i projektanti koji sudjeluju u pripremi dokumentacije za natječaj (za izradu glavnog projekta za energetska obnova zgrade).</p>

BR	PITANJE	ODGOVOR
6.5	Molimo da nam odgovorite planiraju li se te kada će biti objavljeni natječaji namijenjeni za financiranje zahvati iz područja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije za domove za starije i nemoćne osobe u privatnom vlasništvu koji su organizirani u zgradama koje su u vlasništvu lokalne jedinice samouprave.	<p>Predmet ovog objavljenog natječaja 4c1.2. je energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.</p> <p>Vezano za Vaš upit, u prvom razdoblju provedbe Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, planirana su dva trenutno objavljena pilot poziva.</p> <p>Objava sljedećih poziva za druge kategorije javnih zgrada ovisi o odluci Upravljačkog tijela za Operativni program.</p>
6.6	Što su regionalne razvojne agencije?	Razvojne agencije su agencije osnovane temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14).
6.7	Može li regionalna razvojna agencija biti partner školi (Prijavni obrazac A, 3.0. PROJEKTNI PARTNERI) i kao takva biti dio projektnog tima?	Prema poglavlju “2.2. Partneri i prihvatljivost partnera” Uputa za prijavitelje u sklopu Poziva 4c1.2. partnerske organizacije i partnerstvo nisu prihvatljivi. Regionalna razvojna agencija ne može biti partner školi koja je Prijavitelj, ali može biti dio projektnog tima.
6.8	Postoji li regulativa vezana za valjanost Izvještaja o provedenom energetske pregledu i Energetskom certifikatu, tj. postoji li granična godina iz koje ili nakon koje moraju biti Izvještaji i Certifikati da bi bili prihvaćeni kao valjani? Npr. Izvještaj o energetske pregledu izrađen je 2009. godine i prema njemu je izrađen Certifikat o energetske učinkovitosti - rađeno preko donacije UNDP-a. Je li takva dokumentacija prihvatljiva za natječaj?	Popis propisa koji se odnose na energetske preglede i energetske certificiranje možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=12841
6.9	Što je MIS? Je li obavezno da objekt bude u MIS sustavu?	MIS je integrirani sustav upravljanja informacijama za ESIF (Europske strukturne i investicijske fondove). Objekt ne može biti u MIS sustavu, u MIS sustav se unose projektni prijedlozi koji se prijavljuju na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.