

Pozicija TER Ex sklopke za izjednačenje
potencijala - priključak cijelome

Sadašnja trasa izvan predmetnog obnove s priključkom na HT-infrastrukturu
(izvan granica parcele - operater Hrvatski Telekom s priključnim olovkama)
Priključni zdenec EKI infrastrukture na rubu parcele
s novom EKI 4x110 mm

CS diovi EKI infrastrukture 4x110mm

Postojeća trafostanica TS OSMINE

Napojni kabelski vodovi iz TS OSMINE
4 x XP00-A 4x150 qmm + Cu 95 qmm

Napojni kabelski vodovi za zgradu B
3 x XP00-A 4x150 qmm + FeZn 25x4 qmm

Pozicija TER Ex sklopke za izjednačenje
potencijala - priključak cijelome

POSTOJEĆI NADZEMNI SPREMNIK UNP-a V=2.700 lit.

Zdenec D1 za uvod vodova u tehničku sobu
hotela Osmine

CS diovi EKI infrastrukture 4x110mm

Pozicija agregatskog postrojenja 500 kVA
(vidi nacrt 1 kava zgrada B)-sigurnosni

- 24

Osobna LED svjetiljka PHILIPS Indium 3 Mini 35W, IP66, 3000K

11

Rasvjeta LED stupić PLATEK Alien 18W, IP65, 3000K

122

Rasvjeta LED stupić LEOS Calki 9W, IP54, 3000K

63

Ugrađena podna vanjska LED svjetiljka LEOS Gaei 9W, IP67, 3000K

18

Ugrađena podna vanjska LED svjetiljka LEOS Xena 9W, IP67, 3000K

2

Ugrađena zidna vanjska LED svjetiljka LEOS Micenas 5.5W, IP65, 3000K

