



PPZ ZAKLOPKE NAPAJAJU SE S RAZDJELNIKA JAKE STRUJE SUKLADNO NJIHOVOJ DISPOZICIJI.
MODUL VATRODOJAVE S SVOJIM IZLAZNIM NC KONTAKTOM SPOJEN JE U SERIJU S NAPAJANJEM.
U SLUČAJU ALARMNOG STANJA MODUL OTVARA KONTAKT, PPZ ZAKLOPKA GUBI NAPAJANJE TE DOLAZI DO ZATVARANJA



BLOK SHEMA POVEZIVANJA KLIZNIH PPV VRATA



NIKO KRAMPUS
dipl.ing.el.
E 659
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

NIKO DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK		Građevina:	HOTEL OSMINE - REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA		
		Investitor:	HOTEL OSMINE d.o.o.		
Glavni projektant:	Antun Poković dipl.ing.arh.	Projekt:	Glavni elektrotehnički projekt	Broj revizije	
Projektant:	Niko Krampus, dipl.ing.el.	Sadržaj:	Blok shema upravljanja pridruženim elementima vatrodjave	Broj revizije	
Suradnik:	Pero Sjekavica, dipl.ing.	travanj, 2016.	Stranica: 1/3	T.D. 98-2/15	Nacrt br: F14