

VANJSKE JEDINICE VRV SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE						
oznaka	naziv vrh sustava	vanjska jedinica	PS	MCA (A)	WtdA (mm)	kg
VRV-A7	LAMELA 4 (1 KAT)	RXYCQ10A	400V 3Nph	18,5	930x61680x765	187
VRV-A8	LAMELA 4 (2 KAT)	RXYCQ12A	400V 3Nph	21,6	930x61680x765	240
VRV-A10	LAMELA 5 (PR + 1 KAT)	RXYCQ20A	400V 3Nph	32,5	1240x61680x765	324
VRV-A11	LAMELA 5 (2 KAT)	RXYCQ12A	400V 3Nph	21,6	930x61680x765	240



- [illegible]

- ventilacijski kanal za svjetlo zrak - klimakomora
- ventilacijski kanal za odobari zrak - klimakomora
- ventilacijski kanal za odosiri zrak - klimakomora
- ventilacijski kanal za opadni zrak - kuhinja
- ventilacijski kanal za odosiru ventilaciju
- čevjevod kondenzata
- jezovod rashladne radne tvari - polaz i povrat
- pretpostavka zaklopa
- režutič odvor u spuštenu stropu
- sustav klima komore x
- ventilator x
- ručni regulator protoka zraka JZS
- elektromotorni regulator protoka zraka ON/OFF
- regulator protoka zraka VFL II EN
- prilikača zaklopa (nepovratna)
- filtr zraka
- prigruvaci buke

 BUILO DESIGN d.o.o.		Datum: 15. travnja 2016.	
IBAN: 887541400000000000000000 Mesto: Tuzla, 75100 Podstara		Naziv: ZADARSKA I USLUGE Telef: 020 3767671 - E-mail: damir@builodesign.hr	
INVESTITOR: HOTEL OSIMNE d.o.o. Gružulji 100 20232 SINE		PROJEKAT: HOTEL OSIMNE - REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I MODERNIZACIJA (Zem. povr. 342, 124, 171 m ²) (Zem. povr. 1000 m ² , 1000 m ² , 1000 m ² , 1000 m ²)	
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: ZOP - 04/15		SADRŽAJ: ŽURADA A PROJEKT GRADNJE, HELENIJE, VENTILACIJE I PUNJSKE INSTALACIJE TLOROT ZAČETA	
FAZA PROJEKTA:		PROJEKT TD-S-7-10-16 MJERLO 1/500 (RTB) 1/50	