





SPREMNIK V=2700 lit



ZONA OPASNOSTI 0

ZONA OPASNOSTI 1

ZONA OPASNOSTI 2

NAPOMENA:

Električne, vodovodne, kanalizacijske, plinske i druge instalacije i uređaji koji ne pripadaju malom spremniku moraju biti udaljeni najmanje 1 m od podzemnog spremnika. Podzemni spremnici štice pasivnom katodnom zaštitom ne smiju biti neposredno uzemljeni niti spojeni na zajedničko uzemljenje, ali moraju imati priključak za izjednačavanje električnog potencijala s auto cisternom.

BUILD DESIGN d.o.o.
OIB: 88154495995
Nikole Tavlića 13, 21312 Podstrana
Tel/fax: 021/278-217 E-mail: deni@builddesign.hr
ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE

INVESTITOR:

HOTEL OSMINE d.o.o.
Grgurići 100
20232 Slano

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
04/15

FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINA:

HOTEL OSMINE – REKONSTRUKCIJA,
DOGRADNJA I NADOGRADNJA
čest.zgr. 262, 276, 277, 278;
čest.zem. 1115/2, 1117/1, 1117/2, 1127/2 k.o. SLANO

SADRŽAJ:

ZGRADA B
PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA,
VENTILACIJE I PLINSKE INSTALACIJE
ZONE OPASNOSTI OKO
MALOG NADZEMNOG SPREMNIKA UNP-a

Datum:	Travanj, 2016.
Glavni projektant:	Antun Poković, dipl.ing.arh.
Projektant:	Deni Popović, dipl.ing.stroj.
Suradnik:	Darko Burilović, mag.ing.građ.

PROJEKT: TD-S-17-2016

MJERILO: 1:50 CRT.BR.: B.17