



DRNIŠPLAST d.d.
Drniš CROATIA
Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045
Telefax: 385-22-886 630
E-mail: drnisplast@si.htnet.hr
Website: www.drnisplast.hr



IZJAVA O SVOJSTVIMA

09330850917 – ZGP – 11/05_16

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

PEHD cijevi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju „Drnišplast“

2. Tip:

„Drnišplast“, PE 80 i 100, DN/OD 16 do 500 mm, SDR 7,4, 9, 11, 13,6, 17, 21, 26, 33, 41 VODA

3. Namjeravana upotreba:

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju

4. Naziv i adresa proizvođača:

Drnišplast d.d., Stjepana Radića 63, 22320 Drniš, Croatia

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nema.

6. Sustavi ocjenjivanja

**DVGW: GW 335-A2 – 2005,
sustav 1 za neusklađene (neharmonizirane) norme EN 12201-1, EN 12201-2**

7. Ocjena svojstava za proizvod u **neusklađenom (neharmoniziranom)** području:

- **10/09-ZGP-14/04 – VIKcert, Zagrebačka cesta 231, 10000 Zagreb –
Certifikat o stalnosti svojstava prema normama EN 12201-1 i EN
12201-2 od 22.05.2014**

- **Tipski certifikat DVGW na temelju akreditacije DAR DAT-ZE-009/96-02:**

DVGW DW-8141BN3867

Laboratorijski kontr. ispitivanje: 254815/1.1/115453 29.04.2015 (SKZ)

Ispitivanje mehaničkih svojstava: 254804/Z1.1/66081 15.12.2004 (SKZ)

KTW – ispitivanje: KR 054/15 05.05.2015

Mikrobiološko ispitivanje: W-247189-14-SI 21.08.2014 (WHY)

prema GW 335_A2 – 2005, UBA KTW – 2008, DVGW W 270 – 2007



DRNIŠPLAST d.d.

Drniš CROATIA

Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045

Telefax: 385-22-886 630

E-mail: drnisplast@si.htnet.hr

Website: www.drnisplast.hr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



8. Ocjena svojstava za koje je izdana Europska tehnička ocjena:

Nema.

9. Svojstva proizvoda:

Tehnička specifikacija (neharmonizirana norma): EN 12201-1 i EN 12201-2

Bitne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Materijal	PE 100, PE80	EN 12201-1, EN 12201-2
Srednji vanjski promjer	Od 16 mm do 500 mm	EN 12201-2
Standardni dimenzioni odnos	SDR 7,4, SDR 9, SDR 11, SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR26, SDR 33, SDR 41	EN 12201-2
Debljina stijenke	U skladu s specifikacijom	EN 12201-2
Ovalnost	U skladu s specifikacijom	EN 12201-2
Izgled	U skladu s specifikacijom	EN 12201-2
Boja	Crna s plavim linijama ili crna boja	DVGW GW 335-2
Dimenzionalna stabilnost	$\leq 3 \%$	EN 12201-2
MFR	0,2 MFR $\leq 1,4$ g/10 min, 5kg, 190 °C	EN 12201-1
Promjena MFR nakon prerade	+/- 20 %	EN 12201-2
Otpornost prema unutarnjem tlaku	165 h bez pucanja na 80 °C PE100: 5,4 Mpa, PE80: 4,5 Mpa.	EN 12201-2
Higijenska ispravnost	Bistroća, obojenost, miris okus i pjenjenje, izlučivanje C, crpljenje CL2 – u skladu sa zahtjevima	Hrvatski zavod za javno zdravstvo (NN 125/2009, NN 47/2008) Ispitni izvještaj 158355, 158356 od 13.11.2015 TZW-Karlsruhe KR 054/15 05.05.2015 (KTW preporuke)

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je navedenim svojstvima u točki 9.

U Drnišu, 11.01.2016. god.



Tehnički rukovoditelj-MREQ
Tomislav Tomić, dipl.ing.stroj.