



DRNIŠPLAST d.d.

Drniš CROATIA

Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045

Telefax: 385-22-886 630

E-mail: drnisplast@si.htnet.hr

Website: www.drnisplast.hr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



IZJAVA O SVOJSTVIMA

09330850917 – ZGP – 11/03_16

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

PEHD cijevi za opskrbu plinom „Drnišplast“

2. Tip:

„Drnišplast“, PE 80 i 100, DN/OD 20 do 450 mm, SDR 11,47 i 17,6 PLIN

3. Namjeravana upotreba:

Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima

4. Naziv i adresa proizvođača:

Drnišplast d.d., Stjepana Radića 63, 22320 Drniš, Croatia

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nema.

6. Sustavi ocjenjivanja

DVGW: GW 335_A2 – 2005,

sustav 3 za neusklađene (neharmonizirane) norme EN 1555-1, EN 1555-2

7. Ocjena svojstava za proizvod u **neusklađenom (neharmoniziranom)** području:

Tipski certifikat DVGW na temelju akreditacije DAR DAT-ZE-009/96-02:

DVGW DG-8106BR0043 Tipsko ispitivanje 398910/1.1/92495 01.09.10 (SKZ)

DVGW DG-8111BN3868 Tipsko ispitivanje 254909/1.1/88289 30.09.09 (SKZ)

DVGW DG-8106BR0043 Kontrolno ispiti. 398915/2.1/118268 23.11.15 (SKZ)

DVGW DG-8111BN3868 Kontrolno ispiti. 254915/2.1/118267 25.11.15 (SKZ)

prema GW 335_A2 - 2005

**10/09-ZGP-16/06C1 – VIKcert, Zagrebačka cesta 231, 10000 Zagreb –
ocjenjivanje sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje prema normama EN
1555-1 i EN 1555-2 od 25.10.2016.**

8. Ocjena svojstava za koje je izdana Europska tehnička ocjene:

Nema.



DRNIŠPLAST d.d.
Drniš CROATIA
Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045
Telefax: 385-22-886 630
E-mail: drnisplast@si.htnet.hr
Website: www.drnisplast.hr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



9. Svojstva proizvoda:

Tehnička specifikacija (neharmonizirana norma): EN 1555-1 i EN 1555-2


Bitne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Materijal	PE 100, PE80	EN 1555-1, EN 1555-2
Srednji vanjski promjer	Od 20 mm do 450 mm	EN 1555-2
Standardni dimenzioni odnos	SDR11, SDR 17, SDR 17,6	EN 1555-2
Debljina stijenke	U skladu s specifikacijom	EN 1555-2
Ovalnost	U skladu s specifikacijom	EN 1555-2
Izgled	U skladu s specifikacijom	EN 1555-2
Boja	Crna s narančastim linijama	DVGW GW 335-2
Dimenzionalna stabilnost	≤ 3 %	EN 1555-2
MFR	0,2 ≤ MFR ≤ 1,4 g/10 min, 5kg, 190 °C	EN 1555-1
Otpornost prema unutarnjem tlaku	165 h bez pucaanja na 80 °C PE100: 5,4 MPa, PE80: 4,5 MPa.	EN 1555-2

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je navedenim svojstvima u točki 9.

U Drnišu, 02.11.2016. god.



Tehnički rukovoditelj-MREQ
Tomislav Tomić, dipl.ing.stroj.



VIK-HR d.o.o.

Ódobreno tijelo (OT) br. 10/09
Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
+385 1 23 13 060; +385 1 23 13 060



CERTIFIKAT O PRIZNAVANJU DOKUMENTA O RADNJAMA OCJENJIVANJA STALNOSTI SVOJSTAVA

10/09-ZGP-16/06C1

U skladu s člankom 77. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) i stavcima 4. i 5., članka 4. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) potvrđuje se da je građevni proizvod:

PEHD CIJEVI ZA PLINOVITA GORIVA

PE 80 i 100, DN 20 – 450, SDR 11 i 17,6

namijenjene za plastične cijevne sustave za opskrbu plinovitim gorivima

koje proizvodi proizvođač:

DRNIŠPLAST d.d.

Stjepana Radića 63, HR-22320 DRNIŠ

u proizvodnom pogonu:

DRNIŠPLAST d.d.

Stjepana Radića 63, HR-22320 DRNIŠ

utvrđena sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje sa odredbama propisanim za sustav ocjenjivanja stalnosti svojstava 3, Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, NN 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15) i normi:

HRN EN 1555-1:2010 i HRN EN 1555-2:2010

Proizvođač se podvrgao ocjenjivanju stalnosti svojstava, te je ovlaštena pravna osoba VIK-HR d.o.o., ev. broj: 10/09, pregledala i priznala postojeće dokumente o radnjama ocjenjivanja stalnosti svojstava, navedenih u privitku ovog certifikata.


Ovaj certifikat ima valjanost dok se uvjeti proizvodnje u tvornici ili kontrola tvorničke proizvodnje znatno ne promjene, odnosno dok se znatno ne promijene uvjeti određeni tehničkom specifikacijom.

Zagreb, 25. listopada 2016. god.



Odgovorna osoba:

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.



VIK-HR d.o.o.

Odobreno tijelo (OT) br. 10/09
Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
+385 1 23 13 060; +385 1 23 13 060




PRIVITAK br. 1
CERTIFIKATU 10/09-ZGP-16/06C1

POPIS DOKUMENTA
O RADNJAMA OCJENJIVANJA STALNOSTI SVOJSTAVA

Red. br.	Naziv dokumenta	Broj	Datum izdavanja
1.	Izviješće o ispitivanju PEHD cijevi za plin izdano od SKZ – Testing GmbH, Fridrich-Bergius-Ring 22, D-97076 Wützburg	398916/1.1/12 0266	04.04.2016.
2.	Izviješće o ispitivanju PEHD cijevi za plin izdano od SKZ – TeConA GmbH, Fridrich-Bergius-Ring 22, D-97076 Wützburg	254916/1.1/12 0267	04.04.2016.
3.	Izviješće o ispitivanju PEHD cijevi za plin izdano od VIKlab, Josipova 7, Hrastina Samoborska, HR-10430 Samobor, laboratorija u sastavu VIK-HR d.o.o., Zagrebačka cesta 231, HR-10000 Zagreb	I-L1-C-DRN- 16-03	26.09.2016.

Zagreb, 25. listopada 2016. god.



Odgovorna osoba:
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.