

VIKcert

Odobreno tijelo (OT) br. 10/09
Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
+385 1 23 13 060; +385 1 23 13 060



CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA

10/09 – ZGP – 14/04

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) i Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) potvrđuje se da je za građevni proizvod:

PEHD CIJEVI

namijenjene za plastične tlačne cijevne sustave za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju, odvodnju i kanalizaciju

nazivnih promjera i svojstava navedenih u privitku koji je sastavni dio ovog certifikata, koje proizvodi proizvođač

DRNIŠPLAST d.o.o.

HR-22320 DRNIŠ, Stjepana Radića 63

u tvornici

DRNIŠPLAST d.o.o.

HR-22320 DRNIŠ, Stjepana Radića 63

potvrđuje da su primjenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisanih u Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, NN 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12 i 81/13) - Prilog K i normama:


HRN EN 12201-1:2011 i HRN EN 12201-2:2011

propisanim za sustav 1+ ocjenjivanja i da

**kontrola tvorničke proizvodnje
zadovoljava propisane zahtjeve za navedena svojstva.**

Ovaj certifikat prvi put je izdan 22. svibnja 2014. god. i ostaje valjan sve dok se značajno ne promjene ispitne metode ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje u navedenim normama, građevni proizvod, uvjeti proizvodnje u tvornici ili dok nije opozvan od nadzornog certifikacijskog tijela.

Zagreb, 22. svibnja 2014. god.



Odgovorna osoba:

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.



PRIVITAK

CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA
10/09 – ZGP – 14/04

Proizvođač: DRNIŠPLAST d.d., HR-22320 DRNIŠ, S. Radića 63


Tvornica: DRNIŠPLAST d.d., HR-22320 DRNIŠ, S. Radića 63

POPIS TLAČNIH PEHD CIJEVI ZA VODU, ODVODNJU I KANALIZACIJU

SDR	SDR 7,4	SDR 9	SDR 11	SDR 13,6	SDR 17	SDR 21	SDR 26	SDR 33	SDR 41
S	S 3,2	S 4	S 5	S 6,3	S 8	S 10	S 12,5	S 16	S 20
PE 80	PN 20	PN 16	PN 12,5	PN 10	PN 8	PN 6	PN 5	PN 4	PN 3,2
PE 100	PN 25	PN 20	PN 16	PN 12,5	PN 10	PN 8	PN 6	PN 5	PN 4
Nazivni promjer DN/OD (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)	e (mm)
16	2,3	2,0	-	-	-	-	-	-	-
20	3,0	2,3	2,0	-	-	-	-	-	-
25	2,5	3,0	2,3	2,0	-	-	-	-	-
32	4,4	3,6	3,0	2,0	2,0	-	-	-	-
40	5,5	4,5	3,7	3,0	2,4	2,0	-	-	-
50	6,9	5,6	4,6	3,7	3,0	2,4	2,0	-	-
63	8,6	7,1	5,8	4,7	3,8	3,0	2,5	-	-
75	10,3	8,4	6,8	5,6	4,5	3,6	2,9	-	-
90	12,3	10,1	8,2	6,7	5,4	4,3	3,5	-	-
110	15,1	12,3	10,0	8,1	6,6	5,3	4,2	-	-
125	17,1	14,0	11,4	9,2	7,4	6,0	4,8	-	-
140	19,2	15,7	12,7	10,3	8,3	6,7	5,4	-	-
160	21,9	17,9	14,6	11,8	9,5	7,7	6,2	-	-
180	24,6	20,1	16,4	13,3	10,7	8,6	6,9	-	-
200	27,4	22,4	18,2	14,7	11,9	9,6	7,7	-	-
225	30,8	25,2	20,5	16,6	13,4	10,8	8,6	-	-
250	34,2	27,9	22,7	18,4	14,8	11,9	9,6	-	-
280	38,3	31,3	25,4	20,6	16,6	13,4	10,7	-	-
315	43,1	35,2	28,6	23,2	18,7	15,0	12,1	9,7	7,7
355	48,5	39,7	32,2	26,1	21,1	16,9	13,6	10,9	8,7
400	54,7	44,7	36,3	29,4	23,7	19,1	15,3	12,3	9,8
450	61,5	50,3	40,9	33,1	26,7	21,5	17,2	13,8	11,0
500	-	55,8	45,4	36,8	29,7	23,9	19,1	15,3	12,3

Ovaj Privitak sastavni je dio Certifikata o stalnosti svojstava br. 10/09-ZGP-14/04 od 22.05.2014.

Zagreb, 22. svibnja 2014. god.



Odgovorna osoba:
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.