

VIK-HR d.o.o.
Zagrebačka cesta 231
HR-10000 Zagreb
OIB 77964845376

tel: +385 (0)1 23 13 060
fax: +385 (0)1 23 32 036
www.vik.hr
vik@vik.hr



POTVRDA O PRIZNAVANJU DOKUMENTA O RADNJAMA OCJENJIVANJA STALNOSTI SVOJSTAVA

10/09-ZGP-14/08C1

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) i Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) potvrđuje se da je za građevni proizvod:

IZOLIRANE OKRUGLE BAKRENE CIJEVI

„MBF“

**1/4x0,8 mm; 1/4x1,0 mm; 3/8x0,8 mm; 3/8x1,0 mm;
1/2x0,8 mm; 1/2x1,0 mm; 5/8x1 mm; 3/4x1 mm; 7/8x1 mm**

namijenjene za klimatizaciju i hlađenje, s ili bez vanjske izolacije od pjene

koje proizvodi proizvođač:

**DM Srl
S.S. 96, Km 112.5
70027 Palo del Colle (BA)
Italija**

utvrđena sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje sa svim odredbama i svojstvima propisanim za sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 3 i norme:

HRN EN 12735-1:2010, HRN EN 13469:2012 i HRN EN ISO 8497:1998

Proizvođač se podvrgao ocjenjivanju stalnosti svojstava, te je odobrena pravna osoba VIK-HR d.o.o., ev. broj: 10/09, pregledala i priznala postojeće dokumente o radnjama ocjenjivanja, navedenih u privitku ove potvrde.

Ova potvrda ima valjanost do 03.11.2015. ili dok se znatno ne promjene uvjeti proizvodnje u tvornici ili tvornička kontrola proizvodnje, odnosno dok se znatno ne promijene uvjeti određeni tehničkom specifikacijom.

Zagreb, 03.11.2014. god.



Odgovorna osoba:

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

PRIVITAK br. 1
POTVRDI 10/09-ZGP-14/08C1

POPIS DOKUMENTA
O RADNJAMA OCJENJIVANJA STALNOSTI SVOJSTAVA

Red. br.	Naziv dokumenta	Broj	Datum izdavanja
1.	Izvješće o ispitivanju propusnosti vodene pare prema EN 13469, izdano od Instituto Giordano S.p.A., 47814 Bellaria, talija	279307	23.02.2011.
2.	Izvješće o ispitivanju o ispitivanju prijenosa topline izolacijske pjene izdano od Instituto Giordano S.p.A., 47814 Bellaria, talija	170536	07.04.2003.
3.	Izviješće o ispitivanju bešavne okrugle bakrene cijevi prema EN 10204-3.1 izdano od proizvođača	4.528	26.10.2011.
4.	Certifikat sustava upravljanja prema ISO 9001:2008. izdan od IQNet i CISQ/RINA	IT 57577	11.07.2013.
5.	Tehnička specifikacija proizvođača (Material Data sheet)	-	12.09.2014.

Zagreb, 03.11.2014. god.



Odgovorna osoba:

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Špacir", written over the printed name.