

IZJAVA O SVOJSTVIMA

identifikacijska oznaka: **12257815953-ZGP-040-03/15**

1) Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

GREENLIFE PP R - plastični cijevni sustavi (cijevi i spojnice) za instalacije s toplom hladnom vodom

2) Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresa proizvođača na kojoj je dostupan:

Pipelife Turkey, Arili Plastik Sanayii A.S., Seyhli, Sanayi Cd.No. 15, 34906 TR-Pendik, Istanbul

3) Ime i adresa ovlaštenog zastupnika na kojoj je dostupan:

PIPELIFE HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o., Prosinačka 7, 10431 Kerestinec

4) Broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element kojim se omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Za broj šarže vidjeti oznaku na proizvodu

5) Naziv, kratki opis i namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim hrvatskim tehničkim specifikacijama kako je predvidio proizvođač:

Plastični cijevni sustavi (cijevi i spojnice) za instalacije s toplom hladnom vodom - Polipropilen (PP)

Namjena: instalacije tople i hladne vode, instalacije centralnog grijanja i hlađenja. Dostupne dimenzije DN20-110

6) Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Sustav ocjenjivanja 1+

7) U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim hrvatskom normom na koju upućuje tehnički propis:

Odobreno tijelo: **Institut IGH d.d., IGH CERT, Zagreb 10000, Janka Rakuše 1**

Identifikacijski broj: **1/05**

Sukladno sustavu: **HRN EN ISO 15874-1:2004, HRN EN ISO 15874-2:2004, HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007, HRN EN 15874-3:2004**

Provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

Na temelju čega je izdan certifikat o stalnosti svojstava pod identifikacijskom oznakom **1/05-ZGP-2106**

8) Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Hrvatska tehnička specifikacija
Utjecaj materijala na vodu za ljudsku potrošnju - za cijevi i spojnice	Odgovara zahtjevima specifikacije	Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Izvještaj broj: 134827
Izgled i boja	Odgovara zahtjevima specifikacije. Cijevi i spojnice su zelene boje.	EN ISO 15874-2 - cijevi EN ISO 15874-3 - spojnice 5.1. - EN ISO 15874-2 / 15874-3
Debljina stijenke	Odgovara zahtjevima specifikacije	EN ISO 3126 Tablica 6. - EN 115874-2
Vanjski promjer	Odgovara zahtjevima specifikacije. Dostupne dimenzije DN20-110	EN ISO 3126 6.2.1. - EN ISO 15874-2
Otpornost prema unutarnjem tlaku za cijevi i spojnice	Odgovara zahtjevima specifikacije	EN 921 Tablica 9. - EN ISO 15874-2
Longitudinalna reverzija	Odgovara zahtjevima specifikacije	EN 743 Tablica 10. - EN ISO 15874-2
Otpornost na udarac	Odgovara zahtjevima specifikacije	EN ISO 9854 Tablica 10. - EN ISO 15874-2
Dimenzije - za spojnice	Odgovara zahtjevima specifikacije	EN ISO 3126 Dio 3 EN ISO 15874 - Poglavlje 6

9) Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 4. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 8.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 2.

Kerestinec, 10.05.2015.

Za ovlaštenog zastupnika i u njegovo ime potpisao:

Petar Ferić, direktor

PIPELIFE - HRVATSKA
Cijevni sustavi d.o.o.
Kerestinec, Prosinačka 7