

LEGENDA SIMBOLA

	- granica požarnog odjeljka
	- oznaka požarnog odjeljka
	- smjer evakuacije
	- prilaz vatrogasnog vozila
	- otpornost otvora na požar 30 minuta
	- otpornost otvora na požar 60 minuta
	- otpornost konstrukcije na požar 60 minuta
	- prostor pokriven unutarnjom hidrantskom mrežom
	- prostor pokriven vanjskom hidrantskom mrežom
	- vatrogasni aparat (jedinica gašenja)
	- prostor pokriven sustavom za dojavu požara
	- prostor pokriven protupanik rasvjetom
	- tipkalo za isklop RO-a
	- prostor pokriven sustavom za gašenje požara tipa sprinkler

	- odvod dima i topline
	- panik brava
R	- oznaka nosivosti (resistance)
E	- oznaka cjeovitosti (etancheite)
I	- oznaka toplinske izolacije (isolation)
C	- samozatvarajuće (closing)
	- automatski javljač
	- sirena
	- ručni javljač
	- deka za gašenje požara (vatrogasna deka- kuhinja)