

SHEMA DIMNJAKA - D2



Viessmann VitoCrossal 200
tip CM2
Qgr= 74 - 370 kW, 80/60°C
plin 42,1 m3/h
dimnjača Ø250

SHEMA DIMNJAKA - D1



Viessmann VitoMax 200HS
tip M73A
G=700 kg/h, para 6 bar-a, t=164,2°C
Qgr= 402 kW
plin 45,7 m3/h
dimnjača Ø192

Solarventprojekt ZAGREB Babukićeva 7	INVESTITOR	Naše Klasje d.o.o., Raška 35, 10000 Zagreb	
	GRAĐEVINA	Poslovna građevina	
	LOKACIJA	Matije Gupca 37, Kupljenovo, k.č.br. 2081 k.o. Kupljenovo	
	PROJEKT	STROJARSKI PROJEKT PLINSKIH INSTALACIJA	
GLAVNI PROJEKTANT	Darko Murković d.i.a.	Hrvatska komora inženjera strojarstva Tomislav Uroda dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1885	ZOP NKK-1 MAPA 4/9
PROJEKTANT	Tomislav Uroda d.i.s.		DATUM 04.2017
SURADNIK	Marko Uroda st. teh		MJERILO
DIREKTOR	Tomislav Uroda d.i.s.		T.D. TD-235/P
SADRŽAJ	SHEMA DIMNJAKA D1 i D2		NACRT BROJ 04