

SHEMA KK 1



KOMORA PROIZVODNJE
INOP DI 4

V= 16000 m³/h
H= 300 Pa
N= 7,5 kW
Qgr= 180 kW
Qhl= 74 kW

SHEMA KK 2



JEDINICA SA
POVRATOM TOPLINE
REK 35

V= 2000 m³/h
H= 200 Pa
N= 1,1 kW
Qgr= 15 kW
Qhl= 10 kW

Solarventprojekt ZAGREB Babukićeva 7	INVESTITOR	Naše Klasje d.o.o., Raška 35, 10000 Zagreb	
	GRAĐEVINA	Proizvodna hala Kupljenovo	
	LOKACIJA	K.č.br. 2081 k.o. Kupljenovo	
	PROJEKT	STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA	
GLAVNI PROJEKTANT	Darko Murković d.i.a.	Hrvatska komora inženjera strojarstva Tomislav Uroda dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1885	ZOP NKK-1 MAPA 3/9
PROJEKTANT	Tomislav Uroda d.i.s.		DATUM 04.2017
SURADNIK	Marko Uroda st. teh		MJERILO
DIREKTOR	Tomislav Uroda d.i.s.		T.D. TD-235/S
SADRŽAJ	SHEMA KLIMA KOMORA		NACRT BROJ 24