

U Čakovcu, 09.10.2018.

1. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naziv i adresa naručitelja:

PROMMING d.o.o,
Ul. dr. Ivana Novaka 48
40000 Čakovec
OIB: 03195007039

Predmet nabave: Nabava opreme i puštanje u pogon sunčane elektrane

Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.01.0019 – PE03

Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave robe za postavljanje sunčane fotonaponske elektrane objavljane na stranici www.strukturnifondovi.hr dana 12.09.2018. godine mijenja se kako slijedi:

1) U Troškovniku objavljenom u sklopu Dokumentacije za nadmetanje dana 12.09.2018. stručne službe Naručitelja su uočile omašku u dijelu troškovnika koji se odnosi na karakteristike invertera (stavka 02. Troškovnika).

Izmjena:

Korigirani troškovnik na način da se opis tražene specifikacije stavke 02 inverter mijenja u:

- Fotonaponski DC/AC inverter
- Nazivna AC snaga invertera: 50000VA
- Nazivna AC struja invertera: 72,20A @400V
- Učinkovitost „European efficiency (η_{EU})“: 98,1%
- Broj MPPT ulaza: 1
- Minimalni ulazni DC napon: 580V
- Maksimalna dozvoljena struja po 1 MPPT ulazu: 90A
- Integrirana prenaponska zaštita tip 1+2
- Integrirani osigurači na DC ulazima
- Stupanj zaštite: IP65
- Masa invertera: 73kg

2) U Dokumentaciji za nadmetanje mijenja se točka 3.1. OPIS PREDMETA NABAVE, KARAKTERISTIKE OPREME; dio teksta koji se odnosi na karakteristike invertera:

Inverteri moraju zadovoljavati slijedeće karakteristike:

- Nazivna izlazna snaga invertera mora biti 49.900VA
- Nazivna izlazna struja invertera mora biti 72,20A
- Učinkovitost „European efficiency (η_{EU})“ mora biti 97,80% ili veća

- Maksimalna dozvoljena ulazna struja po 1MPPT mora biti 36,00A ili veća
- 3 MPPT
- Najmanji ulazni DC napon mora biti 250V
- Mora imati integriranu prenaponsku zaštitu tip 1+2
- Mora imati integrirane osigurače na DC ulazima
- Stupanj zaštite mora biti IP54 ili veći
- Masa mora biti 166,00kg ili manja

Mijenja se i glasi:

Inverteri moraju zadovoljavati slijedeće karakteristike:

- Nazivna izlazna snaga invertera mora biti 50.000 VA
- Nazivna izlazna struja invertera mora biti 72,20A
- Učinkovitost „European efficiency (η_{EU})“ mora biti 97,80% ili veća
- Maksimalna dozvoljena ulazna struja po 1MPPT mora biti 36,00A ili veća
- Broj MPPT ulaza: 1
- Najmanji ulazni DC napon mora biti 580V
- Mora imati integriranu prenaponsku zaštitu tip 1+2
- Mora imati integrirane osigurače na DC ulazima
- Stupanj zaštite mora biti IP65ili veći
- Masa mora biti 80,00 kg ili manja

3) Pregledom dokumentacije za nadmetanje uočena je omaška pod točkom 3.6. DATUM POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE:

„Danom početka postupka javne nabave smatra se dan objave Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje s pripadajućim prilogima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, a to je 03.09.2018. godine.“

Izmjena:

Datum je usklađen sa datumom dokumenta i datumom stvarne objave na stranici www.strukturnifondovi.hr, te se točka 3.6. mijenja i glasi:

„Danom početka postupka javne nabave smatra se dan objave Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje s pripadajućim prilogima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, a to je 12.09.2018. godine.“

4) Sukladno točki 2.2. Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje Naručitelj stavlja izmjenu dokumentacije na raspolaganje putem internetske stranice www.strukturnifondovi.hr čime je na jednak način stavljen svim ponuditeljima na raspolaganje te produljuje rok za dostavu ponuda s 10.10.2018. godine na 17.10.2018. godine do 10:00 sati.

Prilog:

1. *Prilog 2 – Troškovnik 1_izmjena*
2. *Obavijest o nabavi 1_izmjena*
3. *Dokumentacija za nadmetanje 1_izmjena*