

Jadran – Galenski laboratorij d.d.

Svilno 20

51 000 Rijeka

OIB: 20950636972

E-mail: eu.nabava@jgl.hr

Rijeka, 15. siječnja 2019.

Predmet nabave: Nabava i ugradnja FNE, evidencijski broj: 09-10-18-JGL

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- SVIMA -

Predmet: Odgovor na upit zainteresiranih gospodarskih subjekata

- a) Dana 11. siječnja 2019. Naručitelj je zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta slijedećeg sadržaja:

„Poštovani,

kontaktiram Vas vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje Evidencijski broj nabave: 09-10-18-JGL za izvedbu fotonaponske elektrane snage 180 kW. Naime, radi se o Prilogu br. 1 Dodatak II. "Ponudbeni list u slučaju zajednice gospodarskih subjekata" gdje je moguće upisati podatke članova za 3 (tri) člana Zajednice ponuditelja. Pošto smo namjeravali predati dokumentaciju sa 4 (četiri) člana Zajednice ponuditelja, molim Vas za upute kako postupati sa ispunjavanjem gore navedenog obrasca? Unaprijed zahvaljujem“

U odnosu na postavljeni upit, Naručitelj se očituje kako slijedi:

Ukoliko se zajednica ponuditelja sastoji od četiri (ili više) članova, kopirajte i ispunite tablicu iz Dodatka II. Ponudbenog lista onoliko puta koliko je potrebno da obuhvatite sve članove zajednice.

- b) Dana 14. siječnja 2019. Naručitelj je zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta slijedećeg sadržaja:

„Poštovani,

javljam se u vezi natječaja za nabavu i ugradnju fotonaponske elektrane snage 180 kW evidencijskog broja nabave: 09-10-18-JGL.

Pitanje je u vezi stavke troškovnika u poglavlju 6. Ispitivanja, atesti i ostalo pod točkom broj 9. koja glasi:

Uklapanje novog prekidača u postojeći SCADA sustav korisnika s uključenom softverskom licencom. Stavka uključuje dodavanje uređaja u korisničko sučelje, izrada logiranja podataka u SQL bazi, izrada izvještaja i alarmiranja za novi uređaj te parametrisiranje komunikacijskih modula i povezivanje na postojeću LAN infrastrukturu. Koji SCADA sustav se koristi i koji PLC je ugrađen?

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!“

U odnosu na postavljene upite, Naručitelj se očituje kako slijedi:

Koristimo Power Monitoring Expert sustav nadzora, isto tako ne koristimo PLC već originalni NSX komunikacijski modul.

Sukladno točki 1.5. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj stavlja odgovore na pitanja i pojašnjenja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna Dokumentacija za nadmetanje (poveznica <https://strukturnifondovi.hr/>)

ODBOR ZA NABAVU