

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naziv nabave:

Izgradnja fotonaponske elektrane OMCO Croatia za potrebe proizvodnog pogona

OMCO Croatia d.o.o.

Evidencijski broj nabave:

01-0030

Hum na Sutli, veljača, 2019.

IZVRŠENE IZMJENE DOKUMENTACIJE

Obavijest o nabavi

1. Rok za dostavu ponuda

Mijenja se rok za dostavu ponuda.

Stari tekst glasi:

„Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno na adresu Naručitelja

Rok za dostavu ponuda je 18.2.2019 do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.“

Novi tekst glasi:

„Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno na adresu Naručitelja

*Rok za dostavu ponuda je **21.2.2019** do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu.*

Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.“

Dokumentacija za nadmetanje

1. Rok za dostavu ponuda

Mijenja se rok za dostavu ponuda.

Stari tekst glasi:

„Ponuda, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do: 18.2.2019. u 12:00 h (po srednjoeuropskom vremenu (CET)) na adresu Naručitelja iz točke 6.2. Dokumentacije za nadmetanje.“

Novi tekst glasi:

*„Ponuda, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do: **21.2.2019.** u 12:00 h (po srednjoeuropskom vremenu (CET)) na adresu Naručitelja iz točke 6.2. Dokumentacije za nadmetanje.“*

Dodatak 1. – Troškovnik

1. Stavka 1. Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika

Promijenjen tehnički opis mehaničkih karakteristika stavke

2. Stavka 2. Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika

Promijenjen tehnički opis stavke aluminijskog profila.

3. Stavka 3.1. Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika

Promijenjen tehnički opis stavke karakteristika ulaznih veličina.

Prilog 4. Prijedlog ugovora

1. Člank 14

Mijenja se tekst članka.

Stari tekst glasi:

„Izvođač je u jamstvenom roku obavezan započeti s otklanjanjem svih utvrđenih nedostataka u roku do 1 (jednog) kalendarskog dana po obavijesti/pozivu Naručitelja.

Ukoliko se nedostatak, zbog kojeg je proizvodni kapacitet elektrane smanjen, ne otkloni u roku 30 (trideset) kalendarskih dana, Izvođač je obavezan nadoknaditi Naručitelju troškove povećanog otkupa električne energije za razdoblje kad je elektrana bila izvan funkcije ili ograničenog kapaciteta.

Količina električne energije koju je Naručitelj zbog nedostataka elektrane morao dokupiti izračunati će se po formuli $E = D * E_{pd} * (1 - E_p / E_u)$ (kWh) gdje je:

D= broj dana kada je elektrana bila van funkcije

E_{pd}= prosječna dnevna proizvodnja elektrane od početka rada do pojave nedostatka (kWh)

E_p= Proizvodni kapacitet elektrane (%)

E_u= Ukupni kapacitet elektrane (%)“

Novi tekst glasi:

„Jamstvo se daje na kompletni sustav (radove i opremu) fotonaponske elektrane, što uključuje svu opremu i radove potrebne za ispravan rad fotonaponske elektrane i funkcionalnosti sustava na način da isti isporučuje traženi rezultat sukladno članku 17. Ugovora.

Ako je na pojedini dio fotonaponske elektrane isteklo ponuđeno tvorničko jamstvo definirano troškovnikom, trošak nabavke novog dijela pokriven je ovim jamstvom u ponuđenom periodu jamstvenog roka.

Naručitelj zadržava pravo da u periodu ponuđenoga jamstvenoga roka Izvođača obavijesti o primijećenim nedostacima, te je Izvođač obavezan započeti s otklanjanjem nedostataka u roku od 1 (jednog) kalendarskog dana po obavijesti/pozivu Naručitelja.

Ukoliko se nedostatak, zbog kojeg je proizvodni kapacitet elektrane smanjen, ne otkloni u roku 30 (trideset) kalendarskih dana, Izvođač je obavezan nadoknaditi Naručitelju troškove povećanog otkupa električne energije za razdoblje kad je elektrana bila izvan funkcije ili ograničenog kapaciteta.

Količina električne energije koju je Naručitelj zbog nedostataka elektrane morao dokupiti izračunati će se po formuli $E = D * E_{pd} * (1 - E_p / E_u)$ (kWh) gdje je:

D= broj dana kada je elektrana bila van funkcije

E_{pd}= prosječna dnevna proizvodnja elektrane od početka rada do pojave nedostatka (kWh)

E_p= Proizvodni kapacitet elektrane (%)

E_u= Ukupni kapacitet elektrane (%)“

2. Članak 15

Mijenja se tekst članka.

Stari tekst glasi:

„Jamstvo ne pokriva troškove popravka oštećenja na sustavu koja su nastala kao posljedica:

- nemara, lošeg ili nepravilnog korištenja i/ili održavanja sustava,*
- štete nastale zbog upotrebe nečistog i/ili pogrešnih sredstava za čišćenje,*

- štete nastale kao posljedica utjecaja okoline (padavine, smola drveća i slično),
- štete nastale kao posljedica prirodnih pojava (oluja, tornado, udar groma, poplava, potres),
- nestručnog popravka ili servisiranja.“

Novi tekst glasi:

„Naručitelj se u trajanju ponuđenoga jamstvenog roka obavezuje osigurati Izvođaču neometan pristup svim dijelovima elektrane uz prethodnu najavu.

Naručitelj se u trajanju ponuđenoga jamstvenog roka obavezuje, nakon montaže i puštanja u rad fotonaponske elektrane, sklopiti sa osiguravajućom kućom policu osiguranja po principu „Allrisks“ od sljedećih rizika:

- elementarnih nepogoda
- tuča, požar, udar groma, eksplozija, pad i udar letjelice
- poplava, potres, urušavanje i klizanje tla, pritisak snijega i lavina
- provalna krađa
- udar motornog vozila, dima, proboj zvučnog zida
- nemiri, zlonamjerna oštećenja, štrajkovi
- druge opasnosti koje djeluju izvana
- lom stroja:
- nezgoda u elektrani (događaj koji nastane nepredviđeno i iznenada u svezi s uporabom osigurane elektrane);
- nespretnost, nehaj ili zla namjera radnika ili neke druge osobe;
- pad osiguranog predmeta, upad ili udar stranog predmeta u osiguranu elektranu;
- greška u materijalu ili projektantske pogreške u konstrukciji;
- zatajenje mjerne i regulacijske opreme i sl.
- Osiguranje gubitka zarade zbog prekida rada, od svih navedenih rizika (iznos osigurnine za štete uslijed prekida rada se određuju prema stvarnom gubitku, a na osnovi važeće cijene otkupa, godišnjeg doba i insolacije).

U slučaju kvarova na elektrani koji su uslijedili zbog događaja koji su pokriveni policom osiguranja, Investitor je dužan u roku od tri dana od predmetnog kvara podnijeti odštetni zahtjev prema osiguravajućoj kući te o svom trošku, u koordinaciji sa Izvođačem, popraviti nastali kvar. Za vrijeme otklanjanja kvarova jamčena referentna proizvodnja definirana Člankom 17. ovog Ugovora umanjuje se za proizvodnju koju bi elektrana proizvela u normalnom radu u periodu trajanja popravka elektrane. Količina energije za koju se umanjuje jamčena referentna proizvodnja izračunava se po formuli $E = D * E_{pd} * (1 - E_p / E_u)$ (kWh) gdje je:

D= broj dana kada je elektrana bila van funkcije

E_{pd}= prosječna dnevna proizvodnja elektrane od početka rada do pojave nedostatka (kWh)

E_p= Proizvodni kapacitet elektrane (%)

E_u= Ukupni kapacitet elektrane (%)

Naručitelj se u trajanju ponuđenoga jamstvenog roka obavezuje osigurati potrošnju objekta kako ne bi došlo do smanjenja proizvodnje elektrane. U slučaju da se za određeno razdoblje dogodi smanjenje potrošnje koje bi uzrokovalo smanjenje proizvodnje elektrane, jamčena referentna proizvodnja definirana Člankom 17. ovog Ugovora umanjuje se za proizvodnju koju bi elektrana proizvela u slučaju da nije bilo smanjenja proizvodnje. Količina energije za koju se umanjuje jamčena referentna proizvodnja određuje se sporazumno, a u slučaju

nemogućnosti dogovora angažirati će se treća obostrano prihvatljiva neovisna strana o trošku Naručiitelja.“

3. Članak 16

Mijenja se tekst članka.

Stari tekst glasi:

„Prava iz jamstva prestaju ako se :

- sustav popravlja, servisira ili demontira u cjelini ili djelomično bez suglasnosti Izvođača sustava,*
- ugrađuje dodatnu opremu bilo koje vrste bez suglasnosti Izvođača sustava,*
- ugrađuju rezervni dijelovi i oprema koji nisu odobreni od Izvođača sustava,*
- sustav prepravlja bez odobrenja Izvođača sustava.“*

Novi tekst glasi:

„Prava iz jamstva prestaju ako Naručiitelj samovoljno, bez suglasnosti Izvođača na predmetnoj fotonaponskoj elektrani:

- sustav popravlja, servisira ili demontira u cjelini ili djelomično,***
- ugrađuje dodatnu opremu bilo koje vrste,***
- ugrađuju dijelove i opremu,***
- prepravlja sustav,***

ili provodi bilo kakve aktivnosti vezane uz instalirani fotonaponski sustav bez suglasnosti Izvođača.“

4. Članak 17

Mijenja se tekst članka.

Stari tekst glasi:

„Izvođač jamči Naručiitelju referentnu godišnju proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog ugovora u iznosu 1.247.965 kWh. Trajanje jamstva referentne godišnje proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog ugovora iznosi _____ godina (unijeti broj godina iz ponude, kriterij „Jamstveni rok (J)“), računajući od dana primopredaje elektrane.

Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručiitelju izgubljeni prihod razlike od planiranog prihoda u odnosu na referentnu godinu ukoliko je razlika proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog Ugovora, u normalnom radu i bez kvarova, veća od 10% (deset posto) u odnosu na referentnu proizvodnju od 1.247.965 kWh.

Očekivana godišnja proizvodnja integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1, ovog Ugovora umanjuje se godišnje za 1% (jedan posto) u odnosu na proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz prethodne godine zbog degradacije snage fotonaponskih modula. Za prvu godinu rada fotonaponske elektrane kao očekivana godišnja proizvodnja uzima se proizvodnja referentne godine.

Cijena kWh za izgubljeni prihod definira se kao važeća cijena kWh električne energije Naručiitelja za promatranu godinu uvećana za naknadu za obnovljive izvore energije.“

Novi tekst glasi:

„Izvođač jamči Naručiitelju referentnu godišnju proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog ugovora u iznosu 1.247.965 kWh. Trajanje jamstva referentne godišnje proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog ugovora iznosi _____

godina (unijeti broj godina iz ponude, kriterij „Jamstveni rok (J)“), računajući od dana primopredaje elektrane.

Naručitelj ne ulazi u način (radovi, oprema, tehnologija, metode i slično) kako će Izvođač osigurati jamčenu proizvodnju za ponuđeni broj godina.

Za osiguravanje jamčene proizvodnje Naručitelj u periodu ponuđenog jamstvenog roka nema dodatnih obaveza i aktivnosti osim obaveza definiranih u Članku 15. ovoga Ugovora.

Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju izgubljeni prihod razlike od planiranog prihoda u odnosu na referentnu godinu ukoliko je razlika proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1. ovog Ugovora, u normalnom radu i bez kvarova, veća od 10% (deset posto) u odnosu na referentnu proizvodnju od 1.247.965 kWh.

Očekivana godišnja proizvodnja integrirane fotonaponske elektrane iz Članka 1, ovog Ugovora umanjuje se godišnje za 1% (jedan posto) u odnosu na proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz prethodne godine zbog degradacije snage fotonaponskih modula. Za prvu godinu rada fotonaponske elektrane kao očekivana godišnja proizvodnja uzima se proizvodnja referentne godine.

Cijena kWh za izgubljeni prihod definira se kao važeća cijena kWh električne energije Naručitelja za promatranu godinu uvećana za naknadu za obnovljive izvore energije.“

Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje te ostali izmijenjeni prilozi objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti. Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente.

Sva ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.