

P-MTČ d.o.o.  
Josipa Broza 88,  
40 315 Mursko Središće  
OIB: 70145829173

Naziv projekta:

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke P-MTČ”

**KK.04.1.1.01.0022**

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI  
ZAKONA O JAVNOJNABAVI (NOJN)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE  
ZA PREDMET NABAVE  
**IZVOĐENJE ENERGETSKE OBNOVE OVOJNICE ZGRADE**

**IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.01.0022/2

Mursko Središće, 31. svibanj 2019. godine

**Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj**



U skladu s dokumentacijom na nadmetanje u sklopu nabave EVB KK.04.1.1.01.0022/2, Naručitelj ovim putem objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje, a u vezi troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije.

### **OBJAŠNJENJE IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:**

Stavka V.1 Troškovnika koja se mijenja sadržavala je zahtjev za nabavom i ugradnjom mineralne vune veće tlačne čvrstoće (10% stišljivosti pri 70 kPa opterećenja) pri čemu je maksimalna dopuštena toplinska vodljivost materijala bila navedena kao standardna vrijednost za mineralnu vunu (0,035 W/mK). Mineralna vuna veće tlačne čvrstoće (potrebna na predmetnom objektu jer se na nju postavlja FN elektrana sa balastima) ne postoji u ponudi na tržištu sa jednako niskom vrijednosti toplinske vodljivosti kao i obična mineralna vuna.

Iz tog razloga potrebno je, da bi se omogućilo svim ponuditeljima da mogu pod jednakim uvjetima ponuditi materijal, specificirati postojeća jednakovrijedna svojstva materijala koja su zapravo dostupna na tržištu. Da bi se postigla ista ušteda **mijenja se stavka u kojoj se dopušta ugradnja mineralne vune više toplinske vodljivosti (0,039 W/mK), ali veće debljine sloja** (18 cm umjesto 16 cm, da bi se dobio isti koeficijent prolaza topline U kroz građevinski element). U istoj stavci se ispravlja štamparska greška gdje je jedinica za toplinsku vodljivost bila navedena kao „Wm2K“ umjesto kao „W/mK“.

U stavci VII.1 se ispravlja štamparska greška gdje je jedinica za toplinsku vodljivost bila navedena kao „Wm2K“ umjesto kao „W/mK“.

### **PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA:**

Sukladno potrebi za izmjenom dokumentacije za nadmetanje, produljuje se rok za dostavu ponuda. Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije se do dana **14.06.2019.g.** do 11:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 17.06.2019.g. sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Naručitelja na adresi P-MTČ d.o.o., Josipa Broza 88, 40 315 Mursko Središće. Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda.

### **NAPOMENE:**

- U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom pravovaljanom potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
- **Nova verzija troškovnika** koju je potrebno koristiti pri dostavi ponuda objavljuje se s danom 31.5.2019. na stranici Strukturalnih fondova.

**Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj**

