

Vargon d.o.o.
Kukuljanovo 352
51227 Bakar
OIB: 12345076041
E-mail: damir.juretic@vargon.hr

Bakar, 27. lipnja 2019. godine

Predmet nabave: Nabavka rashladnog agregata, Evidencijski broj nabave: 02/2019

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJETIMA
- SVIMA -

Predmet: Odgovor na upit zainteresiranih gospodarskih subjekata

Pitanje 1.

Dana 24. lipnja 2019. godine Naručitelj je zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta slijedećeg sadržaja:

"Poštovani,

temeljem objavljenog otvorenog postupka javne nabave novog rashladnog agregata u sklopu projekta „Vargon – nova konkurentnost“ evidencijski broj 02/2019, naručitelja Vargon d.o.o., a sukladno natječajnoj dokumentaciji, molimo naručitelja da promijeni DON tako da navede bitne kriterije jednakovrijednosti prema realnim potrebama objekta i namjeni, a ne da se zahtijevaju troškovničke stavke prema jednom proizvođaču.

Nadalje, kod tehničkog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu. Članak 206. stavka 2. ZJN 2016 propisuje da tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Članak 210. stavka 1. ZJN 2016. propisuje da Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

Naručitelj je ovlašten isključivo tražiti određenu razinu funkcionalnosti koju proizvod mora zadovoljiti, a koja se određuje normom, međutim, naručitelj u sklopu takvog zahtjeva ne može uvjetovati načine ispunjena te funkcionalnosti kroz propisivanje točno određene težine, dimenzija uređaja, protoka i sl., jer propisivanjem takvih dodatnih uvjeta sužava izbor proizvoda na točno određenog proizvođača, diskriminirajući ostale proizvođače koji nude proizvod potrebne zahtijevane funkcionalnosti, ali drugih oblika izvedbe.

Sukladno svemu navedenom zahtijevamo da se uvedu tolerancije prema stvarnim potrebama objekta (prema bilanci topline), a koje će omogućiti zadovoljavanje natječaja više proizvođača, a ne samo jednog proizvođača. Za tako postavljeni natječaj će investitor dobiti najpovoljniju ponudu kako energetski jer će se birati prema stvarnim potreba objekta tako financijski jer će moći sudjelovati više proizvođača.

Pitanja su sastavljena prema zakonu o javnoj nabavi iz NN 120/16 koji je na snazi od 01.01.2017. te člancima tog zakona.

Primjedbe i dodatna pojašnjenja se odnose na slijedeće stavke:

-Plin tip R407C:

Prema tehničkim specifikacijama zahtjev je da rashladni agregat koristi plin tip R407C. Navedeni plin se sukladno Direktivi EU prestaje koristiti od siječnja 2022. godine unutar EU. Isti se više neće smjeti proizvoditi i uvoziti unutar EU te će stoga cijena samog plina i rezervnih dijelova narasti, što bi bilo dugoročno neisplativo po Naručitelja unutar očekivanog radnog vijeka uređaja. Vodeći svjetski proizvođači su prešli na proizvodnju uređaja sa ekološki prihvatljivim radnim medijima kao što su R-134A i R513A i sl. te bi bilo potpuno opravdano tražiti i ostale radne medije kako je to i navedeno. Inzistiranje na traženju tip R407C bi bilo protivno pravilima o jednakosti i ravnopravnosti na tržištu, načelu ekonomičnosti te u konačnici i protivno pravilima o očuvanju okoliša. Traženje navedenog plina, sukladno navedenom, nema nikakvog tehničkog opravdanja.

-Broj scroll kompresora 6 ili više:

Scroll kompresori i sam broj kompresora za uređaje ovog reda rashladnog kapaciteta je neuobičajen i ne predstavlja tehnički opravdan zahtjev. Jedino što bi predstavljalo tehnički opravdan zahtjev je propisivanje karakteristike rashladnog kapaciteta i učinkovitosti samog uređaja. Slijedom navedenom predlažemo da se tražena karakteristika koja se odnosi na tip i broj kompresora u cijelosti ukloni iz troškovnika kao nepotrebna.

-Broj rashladnih krugova 3 ili više:

Ova stavka je direktno povezana sa stavkom „Broj scroll kompresora 6 ili više“, i vrijedi ista primjedba jer ne predstavlja tehnički opravdan zahtjev ukoliko ostale karakteristike zadovoljavaju traženo te stoga ustrajemo u gore navedenom zahtjevu.

-Elektronski ekspanzioni ventili s pripadajućim upravljanjem za ne manje od 3 rashladna kruga:

Broj ekspanzijskih ventila direktno ovisi o i jednak je broju rashladnih krugova, stoga primjedba iznesena u gornjem tekstu u cijelosti vrijedi i za ovu točku.

-Odnos energetske učinkovitosti (EER):

Smatramo da su nepotrebno propisane vrijednosti ukupne potrošnje kompresora i ventilatora u kw, obzirom da je već istim troškovnikom definirana energetska učinkovitost uređaja.

-Ukupna potrošnja kompresora pri temperaturi vode +15°C i zraka +25°C manja od 130 kW:

Stavka je direktno povezana sa stavkom energetske učinkovitosti (EER) i vrijedi ista primjedba da se kriterij jasno definira.

-Ukupna instalirana snaga ventilatora za integrirani izmjenjivač topline voda/zrak ne veća od 15kW:

Instaliranu snagu ventilatora nije opravdano ograničavati jer naprimjer proizvođač može imati učinkovitije kompresore sa manjom potrošnjom el. energije te ventilatorima čija je potrošnja veća od 15kW, a cjelokupna potrošnja uređaja će svejedno biti niža i time pogodnija za kupca.

Time ova stavka također ne predstavlja tehnički opravdan zahtjev i vrijedi ista primjedba kao za EER da se kriterij treba jasno definirati.

-Rashladni kapacitet pri ΔT 10°C minimalno 530 kW:

Stavka nije jasno definirana jer je potrebno precizirati vrijednost ΔT koja može varirati te stoga molimo dodatno pojašnjenje.

Odvojeni ventilatori za integrirani izmjenjivač topline voda/zrak minimalno 6:

Svaki proizvođač na tržište stavlja uređaje s optimiziranim brojem ventilatora koji najbolje odgovaraju tom tipu i veličini uređaja te navedeno samo za sebe nije pokazatelj bitnih svojstava ni kvalitete nuđenog. Stoga nije riječ o tehnički opravdanom zahtjevu kojem je mjesto u troškovniku pa tražimo da se navedeno ukloni.

-Ukupni protok zraka ventilatora za integrirani izmjenjivač topline voda/zrak minimalno 130.000m³/h:

Proizvođači određuju protok zraka ventilatora ovisno o potrebi samog uređaja odnosno o količini toplinske energije koju je potrebno prenijeti uređaja te navedeno samo za sebe nije pokazatelj bitnih svojstava ni kvalitete nuđenog. Stoga nije riječ o tehnički opravdanom zahtjevu kojem je mjesto u troškovniku pa tražimo da se navedeno ukloni.

-Hidraulički priključci DN 125

Veličina priključka ne predstavlja tehnički opravdan zahtjev jer isto nema nikakve poveznice sa bitnim svojstvima i kvalitetom uređaja te ne predstavlja prilagodbu posebnim prilikama Naručitelja. Stoga navedeno predstavlja neopravdano ograničenje te sužava moguću ponudu uređaja sa tržišta pa tražimo da se isto ukloni.

-Minimalni protok 90m³/h

Protok ne predstavlja tehnički opravdan zahtjev jer kao i za protok ventilatora vrijedi da proizvođači određuju protok ovisno o potrebi samog uređaja odnosno o rashladnom kapacitetu i temperaturi vode, te isto nema posljedicu u bitnim svojstvima i kvaliteti za konačnog korisnika te tražimo da se ova stavka ukine kao zahtjev.

-Potopna električna pumpa minimalne snage 13kW

Električna snaga potopne pumpe nije jasan pokazatelj njenog učinka te predlažemo da se zamijeni veličinom "minimalna visina dobave" koju je i uobičajeno definirati za pumpe, a koja i predstavlja tehnički opravdan zahtjev i kriterij za razliku od traženog.

-Težina stroj najmanje 7.000 kg

Navedeni kriterij ne predstavlja tehnički opravdani zahtjev iz općepoznatih razloga. Naime, jasno je da eventualna manja težina od tražene može biti samo prednost određenog uređaja, a nikako i razlog za isključivanje istog od mogućeg nuđenja. Stoga nije jasno zašto bi itko propisivao minimalnu težinu uređaja pa tražimo da se isto ukine kao zahtjev u troškovniku.

S poštovanjem“

Odgovor:

Prijedlog se ne prihvaća.

Obrazloženje:

U odnosu na postavljeni upit, Naručitelj se očituje kako slijedi:

Naručitelj provodi postupk nabave objavom Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr, sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi postupka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), koji je sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, KK.03.2.1.15.

Slijedom navedenog, prilikom opisivanja predmeta nabave Naručitelj se pridržavao odredbi koje su sadržane unutar predmetnog Priloga te nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) s obzirom da se radi o Društvu koje je u 100% privatnom vlasništvu.

Nadalje, prilikom prijave Društva Vargon d.o.o. na javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, KK.03.2.1.15. unutar projektne prijave navedene su stavke troškovnika koje su predmet upita zajedno sa tehničkim specifikacijama.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

U slučaju odobrenja projekta, navedene stavke troškovnika postaju dio ugovorne obveze i njihovo neispunjavanje može se od strane PT2 smatrati odstupanjem od ugovorne obveze te uzrokovati financijsku korekciju te povrat sredstava EU.

Dakle, ugovorna je obveza Naručitelja striktno se pridržavati tehničkih karakteristika na osnovu kojih će biti odobreno EU sufinanciranje.

Vezano za tvrdnje o ograničavanju natječaja:

1. Napominjemo kako se natječaj objavljuje na web stranicama strukturfondovi.hr kako bi bio dostupan svim potencijalnim Ponuditeljima/Zajednicama ponuditelja koji posluju na području EU („single market“). Dakle, prilikom izrade Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj je sagledao tržišnu situaciju na području cijele EU, a ne na području RH.
2. Ne želeći ulaziti u Vašu poslovnu politiku, ukoliko želite aplicirati na natječaj, a ne zadovoljavate tehničke specifikacije, ljubazno Vas savjetujemo da aplicirate kao Zajednica ponuditelja zajedno s poduzećem/poduzećima koji će moći zadovoljiti navedeno.
3. Intencija načela omogućavanja „ravnopravnog tržišnog natjecanja“ od strane EU, odnosno MRRFEU kao krovne institucije za provedbu OPKK u RH, nije omogućiti svim poduzećima prijavu na određeni natječaj, nego omogućiti ravnopravne mogućnosti svim ponuditeljima/zajednicama ponuditelja u okviru raspisane natječajne dokumentacije što je i učinjeno.

S poštovanjem,

Vargon d.o.o.