

Pitanja potencijalnih ponuditelja/zajednica ponuditelja i odgovori

Pitanje 1:

Uvidom u dokumentaciju o nabavi, molimo pojašnjenje te usklađenje teksta vezanog uz dokaz SOL2/BON2 iz točke 11. 2 i točke 17. 5. a) DZN:

11. KRITERIJI ODABIRA

2. Dokaz da Ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja nije/nisu bio/bili u blokadi 6 mjeseci prije isteka roka za dostavu Ponuda

REFERENCA ZA PROVJERU:

Dokazuje se relevantnim dokumentom poput: u slučaju RH: SOL2/BON2 ili drugim jednakovrijednim dokumentom ne starijim od 30 dana;

17. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA

5. Dokumente/dokaze da Ponuditelj/zajednica ponuditelja zadovoljava tražene uvjete u skladu s odredbama Poglavlja 11. DZN (Kriteriji odabira):

a) Dokaz da Ponuditelj/član zajednice ponuditelja nije bio u blokadi 6 mjeseci prije predaje natječajne dokumentacije .

Kako iz gore navedenog nije jasno na koji točno vremenski period (od - do) se odnosi dokaz da Ponuditelj nije bio u blokadi 6 mjeseci, predlažemo izmijeniti tekst kako slijedi:

11. KRITERIJI ODABIRA

2. Dokaz da Ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja nije/nisu bio/bili u blokadi u posljednjih 6 mjeseci.

REFERENCA ZA PROVJERU:

Dokazuje se relevantnim dokumentom poput: u slučaju RH: SOL2/BON2 ili drugim jednakovrijednim dokumentom ne starijim od 30 dana; koji obavezno treba obuhvatiti dan slanja Obavijesti o nabavi, odnosno datum 22.10.2019. godine.

17. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA

5. Dokumente/dokaze da Ponuditelj/zajednica ponuditelja zadovoljava tražene uvjete u skladu s odredbama Poglavlja 11. DZN (Kriteriji odabira):

a) Dokaz da Ponuditelj/član zajednice ponuditelja nije bio ~~u blokadi 6 mjeseci prije predaje natječajne dokumentacije~~. u blokadi u posljednjih 6 mjeseci.

Odgovor:

Komentar se djelomično prihvaća:

1.

Poglavlje 11 KRITERIJI ODABIRA usklađuje se s poglavljem 17 PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA na način da oba glase:

„Dokaz da Ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja nije/nisu bio/bili u blokadi 6 mjeseci prije objave Obavijesti o nabavi“.

2.

Dio teksta **REFERENCA ZA PROVJERU** pojašnjena je na sljedeći način:

„Dokazuje se relevantnim dokumentom poput: u slučaju RH: SOL2/BON2 ili drugim jednakovrijednim dokumentom ne starijim od 30 dana prije objave Obavijesti o nabavi“

Na navedeni način u svim slučajevima kao relevantna odrednica definira se dan objave Obavijesti o nabavi.

Obrazloženje:

1.

Predložena formulacija „posljednjih 6 mjeseci“ nejasno definira je li riječ o 6 mjeseci prije objave natječaja, predaje ponude ili roka za predaju. Iz navedenog razloga, definicija se usklađuje u oba poglavlja i kao rok od 6 mjeseci definira se trenutak od objave Obavijesti o nabavi.

2.

Predložena formulacija „koji obavezno treba obuhvatiti dan slanja Obavijesti o nabavi, odnosno datum 22.10.2019. godine“ redefinirana je na način „SOL2/BON2 ili drugim jednakovrijednim dokumentom ne starijim od 30 dana prije objave Obavijesti o nabavi“.

Na navedeni način sve definicije su usklađene. Prijedlog definicije kako navedeni dokument ne smije biti stariji od datuma objave Obavijesti o nabavi smatra se prerestriktivnom i stvorila bi dodatni administrativni teret za neke ponuditelje što bi ih dovelo u neravnopravan položaj (npr. dokument koji su pribavili 21/10/2019 za neke druge potrebe bili bi prisiljeni ponovno pribavljati, a za što ne postoji niti jedan opravdan razlog).

Pitanje 2:

Javljam Vam se s upitima vezanim za natječaj „Izgradnja fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju Intermod Zadar 1“, oznaka nabave 05-0056, objavljen dana 24. listopada 2019.

Prema projektu inverteri su smješteni u objekt, no zbog uvođenja DC napona (1000 V) u objekt, predlažemo izmještanje invertera van objekta radi nenarušavanja protupožarnosti objekta.

U dokumentu Troškovnik, stavke: 3.1., 3.2., 3.3. navode se FN izmjenjivači/pretvarači koji ne sadrže DC osigurače, a isti su navedeni na jednopolnim shemama u dokumentu Tehničke specifikacije

S obzirom na navedeno, predlažemo izmjenu opisa invertera u Troškovniku, tj. navođenje DC osigurača.

U dokumentu Tehničke specifikacije, na stranici br. 9 od GRSE do mjesta spajanja nema 5. žile (PE žila, navodite samo 2x 4*95mm²). Molimo objašnjenje vezano uz PE žilu.

U dokumentu Troškovnik nije predviđena stavka spajanja elektrane na LPS sustav. Molimo da se stavka unese u Troškovnik.

U dokumentu Troškovnik nije navedena stavka UTP kabel za komunikaciju. Molimo da se stavka unese u Troškovnik.

Odgovor:

Komentar se djelomično prihvaća. Navedene izmjene ne utječu na rok za dostavu ponuda.

Obrazloženje:

„Prema projektu inverteri su smješteni u objekt, no zbog uvođenja DC napona (1000 V) u objekt, predlažemo izmještanje invertera van objekta radi nenarušavanja protupožarnosti objekta.“

Prijedlog se ne prihvća. Sustav je potrebno izvesti u skladu s projektom koji je i odobren od strane FZOEU-a. Projekt u potpunosti zadovoljava sve sigurnosne standarde.

„U dokumentu Troškovnik, stavke: 3.1., 3.2., 3.3. navode se FN izmjenjivači/pretvarači koji ne sadrže DC osigurače, a isti su navedeni na jednopolnim shemama u dokumentu Tehničke specifikacije S obzirom na navedeno, predlažemo izmjenu opisa invertera u Troškovniku, tj. navođenje DC osigurača.“

Navedeno je definirano u dokumentu: Dodatak 1 Tehničke specifikacije: „DC zaštita izmjenjivača mora biti integrirana u sam izmjenjivač pošto projektom nije predviđena dodatna DC spojna kutija.“

„U dokumentu Tehničke specifikacije, na stranici br. 9 od GRSE do mjesta spajanja nema 5. žile (PE žila, navodite samo 2x 4*95mm²). Molimo objašnjenje vezano uz PE žilu.“

Prijedlog se prihvća. Troškovnikom je promijenjen opis stavke u 4x95+95 mm² te je izmijenjen nacrt br. 52/18-9. Budući da je riječ o izmjeni manjega značaja, navedeno ne utječe na rok za dostavu ponuda.

U dokumentu Troškovnik nije predviđena stavka spajanja elektrane na LPS sustav. Molimo da se stavka unese u Troškovnik.

Prijedlog se prihvća. Stavka je nadopunjena na sljedeći način: „Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm² ili Al žice za izjednačenja potencijala“. Budući da je riječ o izmjeni manjega značaja, navedeno ne utječe na rok za dostavu ponuda.

„U dokumentu Troškovnik nije navedena stavka UTP kabel za komunikaciju. Molimo da se stavka unese u Troškovnik.“

Prijedlog se prihvća. U stavci 7 Troškownika „Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka“ dodan je detaljniji opis gdje se navodi kako uređaj sadrži „spojni UTP kabel za povezivanje s inverterima i pametnim brojilima“. Budući da je riječ o izmjeni manjega značaja, navedeno ne utječe na rok za dostavu ponuda.