



Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevac
**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije
franjevac konventualaca - Molve**



Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca
Virovska 21
48327 Molve
OIB: 78265547561

Molve, 12.01.2022.godine

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave: " IZGRADNJA - radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici", evidencijski broj nabave: 4, Naručitelj Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca, Virovska 21, 48327 Molve, objavljuje

ODGOVOR

na zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda

Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 11.01.2022. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda, a u kojem postavlja sljedeći upit:

"Poštovani,

molimo Vas za pojašnjenje vezano za predmet nabave „Radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici (SAMOSTAN MOLVE) - evid. br. 4 - naziv projekta: KK.08.1.3.04.0004 - Punina života“ na slijedeća pitanja:

PITANJE 1.

U grupi 2.3. ZIDARSKI RADOVI, stavka 2.3.13. opisuje ugradnju polimramornih prozorskih klupica, a u grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI u opisu je navedeno da je u cijenu potrebno uključiti unutarnje i vanjske prozorske klupčice od plastificiranog aluminijskog lima.

Molimo usklađenje troškovnika, kako bi svim ponuditeljima osigurali dostavu jasnih i usporedivih ponuda.

PITANJE 2.

U grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI, stavka 3.1.2. opisuje izvedbu vjetrobrana ispred ulaza u zgradu.

U natječajnoj dokumentaciji je objavljen izvedbeni projekat koji je nekompletan, jer ne obrađuje predmetnu nadstrešnicu – nema niti jednog uzdužnog presjeka (samo dva poprečna u kojima se ne vidi nadstrešnica), nema detalja za izvedbu nadstrešnice, koji bi morali biti sastavni dio izvedbenog projekta.

Molimo dopunu projektne dokumentacije gore navedenim, jer samo na temelju opisa u troškovniku nismo u mogućnosti izraditi ponudu.

PITANJE 3.

U grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI, stavka 3.1.2. opisuje izvedbu vjetrobrana ispred ulaza u zgradu. U opisu je navedeno slijedeće: "Vrata izvesti u protupožarnoj izvedbi sa unutarnjom panik kvakom." Molimo pojašnjenje navoda koji je nelogičan, budući da se radi o PVC vratima, te po potrebi ispravak troškovnika.

PITANJE 4.

U grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI, stavka 3.1.2. opisuje izvedbu vjetrobrana ispred ulaza u zgradu. U opisu je navedeno slijedeće: „PVC staklene stijene ugrađuju se ispod konzolne konstrukcije sa krovom izrađene od pune konstrukcije (pvc paneli izolacijski).“ Budući da u troškovniku ne postoje stavke za konzolnu konstrukciju s krovom ispod koje se ugrađuju PVC staklene stijene, molimo dopunu troškovnika navedenim stavkama. Također molimo detalje i sheme za izvođenje istih.

PITANJE 5.

U grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI, stavka 3.1.2. opisuje izvedbu vjetrobrana ispred ulaza u zgradu. Kao jedinica mjere za obračun navedena je tlocrtna površina vjetrobrana, što nije u skladu s pravilima struke, budući da se radi o složenoj konstrukciji. Molimo ispravak troškovnika, te obračun vjetrobrana prema elementima od kojih se sastoji, kako bi svim ponuditeljima osigurali dostavu jasnih i usporedivih ponuda.

PITANJE 6.

U grupi 3.1. STOLARSKI RADOVI, opisi i količine u troškovniku nisu usklađeni sa shemama stolarije iz projekta. Molimo usklađenje troškovnika i shema stolarije.

Molimo da pojedinačno odgovorite na svako pitanje, a sve izmjene u originalnom troškovniku označite crvenom bojom slova.

Napominjemo da se pitanja postavljaju zbog nedorečenosti ili neusklađenosti dostavljene dokumentacije, te su odgovori neophodni za izradu ponude.

*Hvala Vam unaprijed !
Srdačan pozdrav !"*

ODGOVOR NARUČITELJA:

PITANJE 1.

Odgovor: Ugrađuju se vanjske i unutarnje polimramorne prozorske klupice. Prema tome je izvršena ispravka u troškovniku.

PITANJE 2.

Odgovor: Troškovnik je dopunjen dodatnim opisom svih stavki predmetnog vjetrobrana ispred ulaza u zgradu. Vjetrobran se izvodi od PVC staklenih stijena, a krovna konstrukcija iznad PVC stijena je puna

od PVC izolacijskih panela debljine 10 cm. Sve ugradnje i okovi prema tehničkim detaljima i uputama proizvođača, te prema shemi i obliku stijena u izvedbenom projektu.

PITANJE 3.

Odgovor: Predmetna vrata nisu protupožarna te je shodno tome izvršena ispravka u troškovniku za predmetnu stavku.

PITANJE 4.

Odgovor: Troškovnik je dopunjen dodatnim opisom svih stavki predmetnog vjetrobrana ispred ulaza u zgradu. Vjetrobran se izvodi od PVC staklenih stijena, a krovna konstrukcija iznad PVC stijena je puna od PVC izolacijskih panela debljine 10 cm. Sve ugradnje i okovi prema tehničkim detaljima i uputama proizvođača, te prema shemi i obliku stijena u izvedbenom projektu.

PITANJE 5.

Odgovor: Troškovnik je dopunjen stavkama predmetnog vjetrobrana gdje je količina PVC stijena izražena u jedinici mjere komplet, a krovna konstrukcija iznad PVC stijena u jedinici mjere m2.

PITANJE 6.

Odgovor: Troškovnik i sheme stolarije su nakon izmjena i dopuna usklađeni.

Slijedom navedenih izmjena Troškovnika (Prilog 8) i Mape 1 Izvedbenog projekta (dio Priloga 11), **Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva „Prilog 8. Troškovnik 2. izmjena“ i „Prilog 11. 1. Izmjena_Izvedbeni projekt“ koji sadrži izmjenu Mape 1 naziva „1. Izmjena_2020-02-IZVP-MAPA1“.**

Upućuju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da prilikom podnošenja ponude koriste predložak troškovnika stavljen na raspolaganje ovom 2. Izmjenom (dokument „Prilog 8. Troškovnik 2. izmjena“). Izmjene su označene crvenom bojom.

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo obrazloženje s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem <https://strukturnifondovi.hr/>) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu