





- NAPOMENE :**
1. ALUMINIJSKU KONSTRUKCIJU ZA POSTAVLJANJE PANELE SPOJITI NA SUSTAV ZA IPMM (SABIRNICA ZA IPMM KRAJ INVERTERA) VODIČEM P-Y 16mm²
 2. FN PANELE POVEZATI NA KONSTRUKCIJU VODIČEM P-Y 6mm²
 3. KABELE OD INVERTERA DO PANELE POLAGATI U PVC INSTALACIJSKIM CIEVIMA I NA POCINČANIM NOSAČIMA KABELA PO RAVNOM KROVU
 4. ORIJENTACIJA MODULA JE -32 STUPNJA (328 STUPNJEVA) O ODNOSU NA SMJER S-J
 5. NAGIB PANELE JE 13 STUPNJEVA O ODNOSU NA KROV

Projekat ALEKSANDAR ČIKOVIĆ dipl.ing.el.		Nacr.: TILOCRT KROVA - DISPOZICIJA OPREME FNE	
E 1747 ALEKSANDAR ČIKOVIĆ POSREDOVANJE		Građevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE ZA POTREBE MG CENTRA - ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - k.č. 5592 k.o. SUŠAK (NI)	
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE ALEKSANDAR ČIKOVIĆ dipl.ing.el. HR-51000 RIJEKA, MARINA KONITUŠA 33		Investitor: MG CENTAR - PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 3, RIJEKA	
		Projekt: IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
Datum: 04.2021.	Mjerilo: 1 : 100	Broj projekta:	Zajednička oznaka:
Mjesto izrade : Rijeka			
		1241-21-1	13 / 4 / 21
		Broj nacrta: 23	List: 1
			Listova: 1