REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija

Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

U Zagrebu, 7.4.2022.

Sukladno odredbama točke 1.7. Poziva na dostavu ponuda Naručitelj sastavlja

Objašnjenje Dokumentacije o nabavi

Predmet nabaveIzvedba građevinskih radova prema projektu obnove konstrukcije – crkva sv. Barbare Djevice i Mučenice

Evidencijski broj nabave: 050901_08

Upit gospodarskog subjekta zaprimljen 6.4.2022.:

Molio bih Vas potvrdu da se radi o FRCM sustavu (FRP) na bazi staklenih vlakana kao što piše u troškovniku (Prilog 1), jer pri finalnoj provjeri uočili smo u projektu (Prilog 2) opisnu sliku "crno sidro/ uže" koje pripada FRCM sustavu (FRP) na bazi karbona, a ne staklenih vlakana.

Uobičajeno je za staklena vlakna za FRCM (FRP) sustav da su bijele boje (prilog 3., prilog 4.), a za karbon crne boje.

Materijali s kojima radimo te za koje imamo licencu i potvrdu o partnerstvu su MAPEI i MC Bauchemia.

Odgovor:

Sustav plošnih ojačanja konstruktivnih elemenata crkve i zvonika (zidovi i svodovi) predviđen je od staklenih vlakana u dva smjera, impregniranih alkalno otpornim premazom, sidrenih užadi od staklenih vlakana promjera 10 mm, jednostranih ili dvostranih (na zidovima i svodovima gdje je jednostrano ojačanje ploha sidra su jednostrana, a na pozicijama gdje je plošna sanacija obostrana, ugrađuju se dvostrana sidra koja se raspletu s gornje i donje strane svoda i na dijelu slavoluka. Opisna slika u Prilogu 2 stavljena je informativno, bez tehničkih podataka.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu