

I Z V J E Š Ć E

O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,
Ovlaštenje od 07. 05. 2014., klasa UP/I-360-02/14-01/38, Ur. br. 531-04-1-14-5
Red. br. evidencija 31/14
2. Predmet kontrole: Mehanička otpornost i stabilnost nosive konstrukcije
Naziv građevine odnosno njezinog dijela:
Gospodarska građevina proizvodne namjene
Ul. Ravnice b.b., Zabok
k.č. br. 9214, k.o. Zabok
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora
ODJEĆA d.o.o.
Ilica 33, Zagreb
OIB: 59645137605
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta
STANOGRAD Studio d.o.o. ul. R. Austrije 7, Zagreb
Projektant: Marko Gazzari dipl.ing.građ.
Glavni projektant: Matija Androić, dipl.ing.arh.
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta
GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE (Mapa 2), koji je izradila tvrtka STANOGRAD Studio d.o.o. iz Zagreba, u studenom 2019. god. pod br. projekta t.d. 180/19 (str. 1-105).
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
HRN EN 1990:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1991-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1992-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1996-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1997-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1998-1:2008/Ispr.1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014)
1. **POTPUNOST PROJEKTA:**
Zadovoljavajuća
 2. **KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:**
Zadovoljavajuća
 3. **ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:**
Ispravna
 4. **ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:**
Ispravna
 5. **POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:**
Zadovoljavajuća
 6. **DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:**
Dostatno provedeno
 7. **RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:**
Zadovoljavajuća
 8. **PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:**
Zadovoljava
 9. **UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:**
Ne postoji.
 10. **PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:**
Zadovoljava
 11. **ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:**
Ispravna. Vidi točku 12.
 12. **DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:**
Prije početka radova potrebno je prihvatljivom metodom utvrditi karakteristike temeljnog tla, te usporediti sa pretpostavljenim karakteristikama i poduzeti eventualno potrebne mjere oko uvjeta temeljenja.
 8. **Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja**
Nema dodatnih zahtjeva za kontrolu.
 9. **Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata**
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
 10. **Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta**