Naručitelj: NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala

Predmet nabave: Nabava sustava ventilacije

Evidencijski broj nabave: E03/2022 - EnU-2

Datum: 13. travnja 2022. godine

OBJAŠNJENJE 1

Upit gospodarskog subjekta br. 1:

Vezano za objavljeni poziv na dostavu ponude za nabavu sustava ventilacije pod brojem nabave 03/2022-EnU-2 molimo Vas pojašnjenje tehničkih karakteristika stavke pod pozicijom K2-U2.

	Jedinica za povrat energije - rekuperator glikolni
	Glikolni rekuperator, od lamelnog izmenjivača o odvodnom i dovodnom delu uređaja. Učin povrata topline **odgovara klasi H1** prema DIN EN 13053:2012 ili jednakovrijedno.
	Podaci za regenerator
	Volumni protok vanjskog zraka (m3/h): 11000 (±5%)
	Volumni protok otpadnog zraka (m3/h): 11000 (±5%)
	Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka): 53 % (±5%)
	Snaga povrata energije (kW): 68 (±5%)
	Temp. vanjskog zraka ulaz (°C): -13 (±10%)
	Temp. vanjskog zraka izlaz (°C): 6 (±10%)
	Temp. otpadnog zraka ulaz (°C): 22 (±10%)
	Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka): 135 Pa (±5%)
	Dodatni kubus za pumpu ,troputni ventil i ekspanziona posuda
	Crpka radna snaga: 0,7 kW (±5%)
	Pad pritiska: 26 m

Radi se o sustavu sa glikolnom rekuperacijom.
Navodi se da glikolni rekuperator mora odgovarati klasi H1 (učinak povrata topline).
Ta klasa zahtjeva 68% učinka glikolne rekuperacije i na taj način se može postići zahtjevani standard za klima komore ErP2018.
U produžetku teksta se navodi 53% učinak rekuperacije što označava klasu H5 ili H6 no sa ovom klasom nije moguće postići ErP2018.
Ovaj podatak je i prema temperaturama isti : temperaturni učinak : (-13 + 6) / -13 + 23) = cc 53 %

Projektant je u zahtjevu naveo da se traži klasa H1, a kasnije u tehičkim podacima je naveden učinak od 53% što je bitno premalo.

Stoga molimo da nam pojasnite što je pravi zahtjev projekta i koju klasu rekuperatora trebamo ponuditi jer su razlike kako u karakteristikama tako i u cijeni rekuperatora značajne.

Odgovor 1

U prilogu se objavljuje 1. Izmjena Priloga II – Troškovnik.

Tijekom izrade projekta i troškovnika uz isti došlo je do propusta gdje se tražena klasa ne podudara s traženim tehničkim podacima za opremu.

Ovim putem bismo Vas obavijestili da je pravi zahtjev projekta temperaturni učin 53%, dok se tražena klasa od H1 briše iz troškovnika na dva mjesta i ne treba se uzimati u obzir prilikom izrade ponuda.

Upit gospodarskog subjekta br. 2:

Molimo Vas informaciju o projektantskoj kući koja je izradila glavni projekt i troškovnik. Predmetni podatak nam je nužan kako bismo zatražili ponudu za izradu izvedbenog projekta, koji je obuhvaćen stavkom troškovnika.
Također, za izradu što kvalitetnije i detaljnije ponude, molimo da objavite nacrte iz glavnog projekta.

Odgovor 2

U prilogu se objavljuje Glavni projekt sukladno traženju, a u okviru kojeg je vidljiva i projektantska kuća koja je izradila glavni projekt odnosno EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, Koranska 5:

1. ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE I RESTORANA
   GLAVNI PROJEKT
   STROJARSKI PROJEKT
   STROJARSKI PROJEKT VENTILACIJE
   RESTORANA I KUHINJE
   I-07-0568-10.1-GP-S02-0
   Mapa br. 5/6

Navedeni nacrti sa dokumentacijom koji se objavljuju u sklopu pojašnjenja ne predstavljaju dio predmeta nabave te se potencijalno navedene marke, norme, standardi odnosno proizvodni procesi ne smatraju određujućima za ponuditelje.

Ponuditelji nacrte trebaju smatrati samo grafičkim prikazima bez upućivanje na marke, norme, standarde odnosno proizvodne procese.

Upit gospodarskog subjekta br. 3:

Ljubazno Vas molimo objavu projekta postupka nabave: Nabava sustava ventilacije, ebn: 03/2022 - EnU-2.

Odgovor 3

U prilogu se objavljuje Glavni projekt sukladno traženju:

2. ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE I RESTORANA
   GLAVNI PROJEKT
   STROJARSKI PROJEKT
   STROJARSKI PROJEKT VENTILACIJE
   RESTORANA I KUHINJE
   I-07-0568-10.1-GP-S02-0
   Mapa br. 5/6

Navedeni nacrti sa dokumentacijom koji se objavljuju u sklopu pojašnjenja ne predstavljaju dio predmeta nabave te se potencijalno navedene marke, norme, standardi odnosno proizvodni procesi ne smatraju određujućima za ponuditelje.

Ponuditelji nacrte trebaju smatrati samo grafičkim prikazima bez upućivanje na marke, norme, standarde odnosno proizvodne procese.

Sukladno gore navedenim izmjenama, Naručitelj mijenja dio točke 5.3. Poziva na dostavu ponuda te produžuje rok za dostavu ponuda i datum javnog otvaranja ponuda sa 15. travnja 2022. godine do 10,00 sati na 20. travnja 2021. godine do 10,00.

Nakon izmjene točka 7.3 Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda glasi:

7.3 Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz točke 5.4. ovog Poziva, najkasnije do **20.04.2022. godine do 11:00 sati**.

Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i neće se uzeti u razmatranje.

Sve izmjene označene su crvenom bojom.

Sav ostali tekst Dokumentacije o nabavi ostaje neizmijenjen.

Na temelju točke 6.2. Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi verzija 7.0. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, na način da objavljuje *1. Izmjenu Priloga II - Tehničke specifikacije* te *Izmjenu broj 1 Poziva na dostavu ponuda od 01. travnja 2022. godine* te stavlja slobodno i bez ograničenja na raspolaganje.

NEXE d.d . – Stručno povjerenstvo za nabavu