Podaci o NOJN-u: CEMEX Hrvatska d.d., F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, OIB: 94136335132

Projekt: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u sustavu otprašivanja linije za proizvodnju klinkera u pogonu Sv. Juraj“

Naziv nabave: Nabava ugradnje frekventnih regulatora i zamjene diesel agregata u okviru projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u sustavu otprašivanja linije za proizvodnju klinkera u pogonu Sv. Juraj“, Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.03.0076 / 10-2022

Dostava odgovora / objašnjenja

U postupku nabave s obveznom objavom: Nabava ugradnje frekventnih regulatora i zamjene diesel agregata u okviru projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u sustavu otprašivanja linije za proizvodnju klinkera u pogonu Sv. Juraj“, Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.03.0076 / 10-2022 NOJN je od zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimio upite, odnosno, zahtjeve za objašnjenje stoga u skladu sa točkom 1.4. Poziva na dostavu ponuda daje zatražena objašnjenja / odgovore u nastavku:

Pitanje 1:

Poštovani,

Stavke troškovnika EL-C1.3 od 1 do 7 nisu adekvatno definirane, odnosno nedostaje definiranje mjernog područja pretvarača tlaka, definiranje procesnih priključaka I definiranje električne povezanosti (vrsta konektora ili direktno spajanje).

Stavka EL-C2.1.1. 27 – Stavka je opisana kao “PROFIBUS OLM MODUL ili jednako vrijedno”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1 +X24_01.12.

Stavka EL-C2.1.2. 28 – Stavka je opisana kao “PROFIBUS OLM MODUL ili jednako vrijedno”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1.2 +X24_01.14.

Stavka EL-C2.1.2. 23 – Stavka je opisana kao “MODUL PROFIBUS ili jednako vrijedno OLM”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1.2 +X24_01.14.

Navedene informacije unutar troškovnika nisu dovoljne kako bi se točno mogao definirati modul traženih karakteristika. Molim Vas da nam pošaljete nacrt ili projekt kako bismo mogli točno definirati sve tražene stavke troškovnika.

Zamolili bismo Vas produženje roka za predaju ponude za dodatnih 7 dana, jer zbog objektivnih razloga nismo u mogućnosti predati ponudu u definiranom roku za predaju.

Odgovor/objašnjenje NOJN-a:

NOJN nije suglasan s navodom ponuditelja da stavke troškovnika EL-C1.3 od 1 do 7 nisu adekvatno definirane te dodatno napominje da sustav radi do 8,5 bara, dok je mišljenja kako je sve ostalo potrebno za izradu i dostavu ponude definirano.

Povezano sa stavkama:

- EL-C2.1.1. 27 – kao “PROFIBUS OLM MODUL ili jednako vrijedno”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1 +X24_01.12
- EL-C2.1.2. 28 – kao “PROFIBUS OLM MODUL ili jednako vrijedno”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1.2 +X24_01.14.
- EL-C2.1.2. 23 – kao “MODUL PROFIBUS ili jednako vrijedno OLM”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1.2 +X24_01.14.
- EL-C2.1.2. 23 –kao “MODUL PROFIBUS ili jednako vrijedno OLM”, za ostale informacije se veže na projekt odnosno nacrt teh. oznake ++PČ1.2 +X24_01.14.

Oznake ++PČ1 +X24_01.12 i ++PČ1.2 +X24_01.14 su oznake tehnološke linije definirane samo kako bi se znalo kojoj liniji pripada uređaj koji je predmet ponude.

Sama tehnološka linije nije relevantna za definiranje ponude jer su definirane tehničke specifikacije dostatne za nuđenje predmeta nabava koji će se povezati s postojećom tehnološkom linijom zbog čega nije potreban nacrt ili projekt za definiranje.

NOJN također ne produljuje rok za predaju ponude s obzirom da važnost dodatnih informacije i objašnjenja iznesenih ovim odgovorom su zanemarivi u pogledu pripreme valjanih ponuda.