Kerbek d.o.o.
Kolodvorska 78
40320 Donji Kraljevec
OIB: 35303926765

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuditelja u postupku javne nabave Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE društva Kerbek d.o.o., Broj ugovora: KK.04.1.1.03.0169
- dostavlja se:

1.Upit gospodarskog subjekta:

Upit:

U stavkama troškovnika predviđa se demontaža i ponovna montaža nadstrešnice, dimenzija nadstrešnice je različita u troškovniku i projektu.

Odgovor:

Dimenzije metalne nadstrešnice su 72,80 m x 10,66 m.

2. Upit gospodarskog subjekta:

Upit:

Koji dijelovi će biti dobri za ponovnu montažu, a koji će se morati zamijeniti novima (ukoliko se kombinira, dobiva je puno krpanja). Što se tiče stavki 7.02. i 7.03., isto tako ukoliko se kombinira dobiva se puno krpanja, a s obzirom na navedene dimenzije (mrežice) pitanje je isplati li se krpati ili da se zamijeni novima?

Odgovor:

Procjena moguće ponovne upotrebljivosti elemenata iz stavaka 7.01. 7.02. troškovnika će se moći izvršiti tek nakon postupka demontaže istih te Naručitelj radova/investitor ne može davati sugestiju potencijalnim ponuđačima o načinu formiranja jediničnih cijena kao ni komentirati isplativost pojedinih aktivnosti. U cilju davanja ponude, svi Ponuditelji su u mogućnosti izvršiti uvid u predmet nabave na licu mjesta.

3. Upit gospodarskog subjekta:

Upit:

Koja je dimenziju zidnih ljestvi i u prilogu šaljemo upit vezano za 2 detalja za vrata?

Odgovor:

Dimenzije zidnih ljestvi iz stavke 7.03. troškovnika su 0,65 m (širina) x 9,20 m (visina).

4. Upit gospodarskog subjekta:

Upit:

Mogu li se nuditi čelični paneli umjesto aluminijskih?

Odgovor:

U stavci 3.02. troškovnika Investitor je predvidio izradu aluminijskih panela za vanjska sekcijska vrata te ostaje kod svog odabira.

S poštovanjem,

Osoba zadužena za kontakt
Ivica Županić