Financira
Europska unija
NextGenerationEU

Naziv projekta: Povećanje EnU i korištenja OIE u PANA Windows d.o.o Broj ugovora: KK.04.1.1.03.0133 Broj nabave: NAB-08 Predmet nabave: Nabava rasvjete

OBJAVA ODGOVORA NA ZAPRIMLJENO PITANJE

Datum zaprimanja pitanja: 18.05.2022.g.

Datum objave odgovora: 18.05.2022.g.

PITANJE:

"Temeljem dostavljenog troškovnika za revitalizaciju električnih instalacija na proizvodnom objektu PANA WINDOWS d.o.o. lijepo vas molim pojašnjenje za stavku 6.1 s obzirom da nema mogućnosti zadovoljiti navedene tehničke karakteristike;

Ako svjetiljka zadržava 85% toka za 30.000 sati nije moguće da će isto 85% toka zadržati za 50.000 sati.
Koja vrijednost je relevantna?
Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000 h pri 25°C
Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000 h pri 50°C

Iako vidim da je na ostalam stavkama ispravljena greška i samo je specificirano:
Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25°C

Stoga molim vašu povratnu informaciju."

ODGOVOR - PANA Windows d.o.o.:

"Temeljem upita za ovjesnu svjetiljku, stavka 6.1 troškovnika, za revitalizaciju električnih instalacija na proizvodnom objektu PANA WINDOWS d.o.o., kao projektant elektrotehničkog projekta br TD 44/2020 od prosinca 2020., izjavljujem da se u projektu nigdje ne spominje 30.000 sati rada iz upita.
Gore navedena svjetiljka se montira u industrijskom pogonu gdje se očekuju povišene temperature, pa se traži:
"Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000 h pri 25°C"
"Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000 h pri 50°C",
što mora zadovoljiti svjetiljka.

Dubravko Maček,dipl.ing.el."

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PANA Windows d.o.o.